Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2106/2023
Data: 12/06/2023 - Horário: 11:28
Legislativo - ORP 191/2023

Ofício nº 194/AL

Pato Branco, 12 de junho de 2023.

Prezada Presidente Thania Maria Caminski Gehlen,

Vimos através deste, encaminhar memorando 15.359/2023 da Secretaria de Educação e Cultura, em resposta ao requerimento 885/2023, enviado ao Executivo Municipal através do ofício 252/2023-DL.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 5- 15.359/2023

De: Eduardo B. - SEO-SMS

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete

Data: 07/06/2023 às 17:04:54

Setores envolvidos:

SEC, SEC-DA, SEO-SMS, GAB-SEC, SEO-DE-OBRAS, SEO - Adm

requerimento para ser respondido

Excelentíssima Senhora

Thania Caminski

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Ref.: Requerimento n° 885/2023.

Pato Branco (PR), 07 de Junho de 2023.

A Secretaria de Engenharia e Obras vem por meio deste em resposta ao Requerimento n° 885/2023, no qual solicita vistoria feita por equipe técnica no muro da Escola Municipal Maria Jurema Ceni.

Informamos que foi feita a vistoria no local em questão ainda anterior a este requerimento, na data de 15/05/2023, o qual a diretora da escola nos acompanhou. Realmente verificaram-se fissuras no muro.

A medida inicial será melhorar a drenagem nesse muro, com a colocação de tubos de queda, fazendo com que a água das calhas tomem outro rumo que não seja infiltrar por detrás desse muro, o que é considerado um ponto crítico.

Em outra etapa esta se fazendo um levantamento de todos os muros de escolas com problemas

Assinado por 1 pessoa: JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6548-9950-E582-CAA2 e informe o código 6548-9950-E582-CAA2

estruturais para que seja elaborado um processo licitatório para fazer as adequações e reparos nas fissuras, rachaduras e demais problemas encontrados nos muros das Escolas e CMEIs do município.

De toda forma, até o processo ser regularizado, será feito acompanhamento e vistoria constante do muro da escola para que se necessário seja isolado o local ou tomado alguma providência em caráter emergencial.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

_

Eduardo Bellei
Engenheiro Civil

Assinado por 1 pessoa: JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6548-9950-E582-CAA2 e informe o código 6548-9950-E582-CAA2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6548-9950-E582-CAA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 815.XXX.XXX-49) em 12/06/2023 08:32:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6548-9950-E582-CAA2