Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia

Rua João da Costa Vieira, 596 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@life.com.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompeia, 30 de outubro de 2013.

Oficio nº227/2013

A

CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

SR.CLAUDIRLEI SANTIAGO DOMINGUES

PRESIDENTE

EM ATENCAO AO OFICIO 1206/2013 DE 22/10/2013, INFORMAMOS QUE O VAZAMENTONA CAIXA D'AGUA INSTALADA NO LOTEAMENTO PORTAL DOS PASSAROS FOI POR MOTIVOS NA BOIA E PARTE ELETRICA E QUE FORAM DEVIDAMENTE REGULARIZADOS.

EXISTE EQUIVOCO NAS INFORMACOES SOBRE O VAZAMENTO DURANTE DOIS DIAS.

NÃO OCORREU VAZAMENTO CONTINUO, DE IMEDIATO, APÓS VERIFICADO O VAZAMENTO, FOI REALIZADO O CONTROLE MANUALEMENTE ATE A PROVIDENCIA DA PARTE ELETRICA E DA BOIA QUE ASSIM VOLTOU A NORMALIDADE.

Atenciosamente,

IDEL VISONE RIBEIRO
Superintendente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia

Ao Vereador interessado.
Pompéia, 31/10/2013

Presidente da Câmara

494

Câmara Municipal de Pompeia
05 NOV 2013