



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03

Requerimento CMG/2021/008

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Goianá

O Vereador que ao final subscreve vem requer, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Goianá o seguinte.

REQUERIMENTO

Seja realizada a manutenção nas dependências da Quadra Poliesportiva do Bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme fotos, anexas, e detalhamento contido na Justificativa.

JUSTIFICATIVA

Todo imóvel necessita de reparos e manutenções periódicas, sem as quais, ocorrem-se danos, perdas e desvalorização. A Quadra do Bairro Nossa Senhora Aparecida, no momento nos atemos a esta, encontra-se nesta situação.

A fim de ilustrar a afirmação aqui contida, segue pormenorizada as necessidades mais urgentes de reforme na quadra em comento:

1. As duas caixas d'água estão sem tampa e sua falta favorece a proliferação, entre outros, do mosquito transmissor da dengue;
2. As calhas estão podres e a canalização da água pluvial está deficitária causando problemas e danos na estrutura metálica e do prédio do vestiário, anexo, à quadra;
3. A arquibancada está com buracos, rachada;
4. O piso da quadra está rachado e comprometendo a sustentação da grade;
5. Várias instalações elétricas estão expostas;
6. Infiltrações nas paredes do vestiário.

Conforme bem explicitado e demonstrado nas fotos, é urgente a realização de uma manutenção nas dependências da Quadra do Bairro Nossa Aparecida, antes que acidentes ocorram.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03

Por sua natureza, a quadra tem frequência diária, sobretudo, por jovens e crianças. Na maioria dos casos, não se tem um adulto acompanhando as atividades das crianças e acidentes com estas podem, eventualmente, acontecer.

A administração deve tomar as medidas necessárias para evitar a possível ocorrência de acidentes, primeiro, para não causar dor em uma pessoa que vier a sofrer um acidente; segundo, haverá responsabilidade a ser imposta a quem não observar os cuidados mínimos e necessários ao fornecer um serviço público.

Quais os possíveis acidentes ao caso em tela: choque elétrico; proliferação do mosquito transmissor da dengue com danos à saúde pública; quedas e suas consequências...

As medidas ora solicitadas não demandam mão de obra especializada, tampouco, requerem alto custo financeiro. Assim, a execução célere é o que se aguarda da administração pública.

Sala de Reuniões Vereador João Batista Ribeiro
Câmara Municipal de Goianá
18 de janeiro de 2021

Paulo Sérgio - Pelinha
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03





CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03





CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03





CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03





CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03

