SAAE
LINHARES

OF/SAAE-LIN Nº 185/2021

Linhares-ES, 17 de maio de 2021.

Ao Exmo. Senhor Vereador
ROQUE CHILE DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Linhares
Avenida José Tech, nº 1021 - Centro
CEP: 29.900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta aos Oficios 1066/2021 – SEMOS e OF./GAB./PRES./C.M.L./Nº 0907/2021 - Processo SAAELIN nº 548/2021.

Exmo. Senhor Vereador,

Em atenção a solicitação de V. Sa., a respeito do protocolo nº 002503/2021, apresentado pelo nobre Vereador Fabrico Lopes da Costa, encaminhado a esta Autarquia pela SEMOB, informamos que já foi encaminhado oficio conforme anexo.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral
Mat. 217

OF/SAAE-LIN Nº 140/2021

Linhares-ES, 13 de abril de 2021.

Ao Senhor Vereador
ALYSSON F. G. REIS
Câmara Municipal de Linhares
Av. José Tech, nº 1021 - Centro
CEP: 29.900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao Oficio GAB/AFGR nº 047/2021 - Processos SAAELIN nº 397/2021.

Senhor Vereador,

Os impactos ambientais gerados pelo processo de tratamento de esgoto geram passivos ambientais, principalmente a emissão de gases e odores pelas estações de tratamento de esgoto (ETEs). Isto causa o descontentamento da população de entorno que fica exposta a esses odores. Para minimizar estes impactos e melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas cercanias, é necessário o controle dos mesmos. Portanto conforme visita in-loco, juntamente com esta direção, foi visto que a ETE Aviso possui queimadores de gás a fim de diminuir o mau cheiro, e ao redor da ETE possui cortinas vegetais, que são instrumentos que podem contribuir para a minimização deste problema, conforme condicionante do IEMA.

A ETE Aviso também passou por uma reforma recente, porém não da pra se falar em diminuição de odor, pois foi projetado com reator UASB, tudo isso foi constatado na visita e informado pelo operador da ETE Aviso.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral
Mat. 217