07

SAAE
LINHARES

OF/SAAE-LIN Nº 181/2021

Linhares-ES, 17 de maio de 2021.

Ao Exmo. Senhor Vereador
ROQUE CHILE DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Linhares
Avenida José Tech, nº 1021 - Centro
CEP: 29.900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao Oficio GAB/PRES./C.M.L./Nº 0777/2021 - Processo SAAELIN nº 470/2021.

Exmo. Senhor Vereador,

Em atenção a solicitação de V. Sa., a respeito do protocolo nº 002152/2021, apresentado pelo nobre Vereador Egmar Souza Matias, informamos que não foi identificado problema na estação de Esgotamento Sanitário do Bairro Movelar e a mesma está operando normalmente.

Estamos estudando uma possível implantação (instalação) de uma terceira bomba a fim de evitar transbordos em dias chuvosos, pois o volume de efluentes tem um aumento significativo nesse período, devido as inúmeras ligações clandestinas das calhas coletoras de água de chuva das residências nas redes coletoras de esgoto.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral
Mat. 217