



REQUERIMENTO Nº /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas

O vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde que providencie em caráter de urgência a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado nos consultórios de atendimento da UPA.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 16 de março de 2026.

Gustavo Henrique Duarte Silva
Vereador

Justificativa: Os aparelhos apresentam acúmulo de sujeira, gotejando/infiltrando água (provavelmente dreno entupido) e causando umidade na parede, o que pode gerar danos elétricos e proliferar focos de mofo adicionais, além de fungos e bactérias que contaminam o ambiente e coloca em risco a saúde de pacientes e profissionais, o que é inadequado para ambiente hospitalar.