FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Ofício n.º 1193/2025

Foz do Iguaçu, 12 de SETEMBRO de 2025.

De: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1000/2025 - REQUERIMENTO 526/2025

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao ofício 1000/2025, que trata do Requerimento nº 526/2025 de autoria do Vereador Adriano Rorato, a respeito do abastecimento de água do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, encaminho resposta aos questionamentos, conforme segue.

1- Quais foram as causas específicas da interrupção no abastecimento de água no Hospital Municipal no período da madrugada até o início do expediente administrativo?

No dia 22 de Julho de 2025 ocorreu uma interrupção no fornecimento de água. Contudo, somente observou-se a baixa pressão da água nas torneiras durante a madrugada, porque no período, usava-se a água do reservatório/caixa d'água. E, tão logo a equipe de manutenção foi acionada, entrou em contato com a SANEPAR, a qual prontamente enviou caminhão PIPA para abastecimento do prédio.

A principal causa do ocorrido - neste dia - foi por conta de que o sistema de abastecimento de água do Hospital, o qual ocorre por meio de uma única fonte principal, sendo o reservatório de água proveniente da companhia de saneamento.

Diante de eventuais interrupções no fornecimento por parte da SANEPAR a mesma tem efetuado o abastecimento por meio de caminhões-pipa, para suprir a demanda e manter o funcionamento regular da instituição, garantindo a continuidade

Autenticado com senha por IELITA SANTOS DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE - 12/09/2025 às 18:27:30
Documento Código: e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

Ofício n.º 1193/2025

Foz do Iguaçu, 12 de SETEMBRO de 2025.

De: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1000/2025 - REQUERIMENTO 526/2025

das atividades.

2- Diversas vezes tem faltado água no Hospital, por que o setor responsável não foi acionado imediatamente, tão logo identificado o desabastecimento?

O Setor de manutenção, quando é acionado intervém imediatamente para solucionar as questões que lhe competem, pois existe uma equipe que trabalha de sobreaviso e, inclusive, possui também um número exclusivo para chamadas durante 24h ininterruptos, sendo que esse número é divulgado para todos os setores e colaboradores da instituição.

3- Houve algum plano de contingência ativado para garantir a higienização dos ambientes, assistência adequada aos pacientes e segurança sanitária durante o período de falta de água?

Sim, toda a assistência foi prestada a fim de garantir a segurança sanitária de toda a unidade hospitalar – inclusive, tão logo a equipe de manutenção foi acionada, informou a SANEPAR que, de imediato, disponibilizou e enviou caminhão PIPA para normalizar o abastecimento.

Frisa que o período não foi demasiado, ao ponto de colocar em risco a vida e integridade dos pacientes e dos empregados.

4- A direção do Hospital confirma que houve uso de "água de injeção" para banho de leito de pacientes, conforme relato de servidores?

A Direção deste Hospital desconhece tal procedimento, de outro modo banho de

Autenticado com senha por IELITA SANTOS DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE - 12/09/2025 às 18:27:30
Documento Código: e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

Ofício n.º 1193/2025

Foz do Iguaçu, 12 de SETEMBRO de 2025.

De: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1000/2025 - REQUERIMENTO 526/2025

leito não são realizados durante a madrugada.

5- O elevador da unidade também se encontrava inoperante? Qual foi o motivo?

Não estava inoperante, ao menos não há registro de ordem de serviço emitida para este período. Eventualmente, quando necessário, a empresa é imediatamente acionada para proceder aos reparos necessários.

6- Há previsão de instalação de poços artesianos, reservatórios ou soluções definitivas para garantir o abastecimento de água de forma ininterrupta em situações emergenciais?

A equipe técnica deste Hospital, juntamente com o Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar (SECIH), não recomenda a reativação do poço artesiano. Contudo, está viabilizando estudos para a implantação de outra caixa d`água.

7- Quais medidas preventivas estão sendo estudadas ou já implementadas para evitar novos episódios semelhantes?

A equipe técnica está analisando a melhor forma de solucionar o impasse em questão, estimando a instalação de mais uma caixa d'água. Encaminharemos as necessidades para a Gestão Municipal a fim de unir esforços, uma vez que a manutenção predial desta unidade hospitalar é de incumbência daquela.

Atenciosamente,

Autenticado com senha por IELITA SANTOS DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE - 12/09/2025 às 18:27:30
Documento Código: e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Ofício n.º 1193/2025

Foz do Iguaçu, 12 de SETEMBRO de 2025.

De: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1000/2025 - REQUERIMENTO 526/2025

Rua Adoniran Barbosa, nº 370 - Jardim Central
Foz do Iguaçu/PR - Telefone: (045) 3521-1951 / 3521-1950 R/K

Autenticado com senha por IELITA SANTOS DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE - 12/09/2025 às 18:27:30
Documento Código: e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.193/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1000/2025 - REQUERIMENTO 526/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e40aad0a-645f-496c-8650-fde65712da52

Hash do Documento

5A625FF0C2992BBF87A45E9AF43722A36B5A412853F5EDAC63B2D76FBDA33C47

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/09/2025 é(são) :

IELITA SANTOS DA SILVA (Signatário) - CPF: ***14929349** em 12/09/2025 18:27:30 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.