



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 157/2026 – CM

Garça, 20 de março de 2026.

Requerimento nº	173/2026
Vereador:	Verinha Venda Seca
Assunto:	Solicita informações sobre interrupção do aquecimento das piscinas do Centro Esportivo Social.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Secretária Municipal de Esporte informou que, o sistema de aquecimento das piscinas passou por manutenção no ano de 2025, ocasião em que as serpentinas foram substituídas, não se encontrando, portanto, inoperante.

Ressaltamos que, além das atividades de hidroginástica, o local também oferece aulas de natação, sendo que a temperatura da água é mantida entre 25°C e 26°C. Trata-se de um sistema com aproximadamente duas décadas de uso, que, ainda assim, apresenta funcionamento satisfatório.

Destacamos, por fim, que, após a utilização das piscinas, é aplicada uma capa térmica sobre as mesmas, com o objetivo de preservar a temperatura da água.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA