CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

Secretário Municipal de Obras

César Penedo Madüreira

O Vereador infra-assinado, do Partido PP - Partido Progressista, com assento nessa casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, INDICA ao Secretário de Obras Sr.Cesar Penedo Madüreira, em caráter de **URGÊNCIA, que faça um Muro de Arrimo, entre as ruas Eduardo Gomes de Almeida e Ana Maria Amaral, no bairro Valão.**

DOCUMENTO:	Ind.
PROTOCOLO GERAL:	54564
NÚMERO PRÓPRIO:	646
DATA PROTOCOLO:	24/3/17

JUSTIFICATIVA

Devido as fortes chuvas, o barranco se encontra desmoronando, colocando em risco os moradores residentes na Rua Eduardo Gomes de Almeida e na Rua Ana Maria Amaral. A Defesa Civil já fez vistoria de levantamento de risco no local e detectou **caráter de urgência**, conforme laudo.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de Março de 2017.

WALLACE MARVILA FERNANDES

Vereador

Fazer ofício para Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DEFESA CIVIL CACHOEIRO

VISTORIA DE LEVANTAMENTO DE RISCO

Notificação Nº.: 0564

Nome: IZAIAS LAURINDO SOUZA
Local: Rua: EDUARDO GOMES Nº.: 59 FUNDOS
Bairro: EDPÍDIO VOLPINI
Data: 24/2/2017.
Solicitante: O PROPRIO.
Causa: TALUDE DESPROTEGIDO FUNDOS DA RESIDÊNCIA.

Transcrição

→ LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCE A SETOR DE RISCO DECRETO PELO CPRM.

→ RESIDÊNCIAS DA RUA EDUARDO GOMES E DA RUA MARIA AMARAL POSSUEM FUNDOS COINCIDENTES COM PRESENÇA DE LONGO SEGMENTO EM TALUDES EXPOSTOS QUE REPRESENTAM AMEAÇAS TANTO PARA AQUELAS RESIDÊNCIAS DO PLANO INFERIOR (RUA ANA MARIA AMARAL) QUANTO PARA AS QUE ESTÃO ACIMA COM FRENTES PARA A RUA EDUARDO GOMES.

Parecer

→ O ACESSO A RESIDÊNCIA É REALIZADO POR RAMPA PAVIMENTADA QUE NA SUA EXTREMIDADE, ONDE ESTÁ A GUARDA DA CASA NOTA-SE EROSÃO PERNICIOSA DO TALUDE COM EXPOSIÇÃO DE UMA SAPATA DE CANTO.

→ NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM FUNDAÇÃO AO NÍVEL DO IMÓVEL DE FUNDOS COINCIDENTES, PARA O CONTROLE DO RISCO.

Agência Brasileira Faro
Consultor Interno
CREA-ES 033815

Testemunha

Notificado

1ª Via Branca - N[illegible]

2ª Via Amarela - Processo

3ª Via Azul - COMDE