Ata Eletrônica da 3ª Reunião da CPI da Água da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Reunião da CPI da Água ; Abertura: 03/09/2024 - 11:10 ; Encerramento: 03/09/2024 - 11:51

Mesa Diretora: Presidente: Mateus Assayag / PSD ; Relator: Vanessa Gonçalves / MDB

Lista de Presença na Sessão: Márcia Baranda / UNIÃO ; Mateus Assayag / PSD ; Vanessa Gonçalves / MDB

Expedientes: Abertura da Sessão: O Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e declarou aberta a presente Reunião da CPI da Água; **Apreciação da Ata**: O Senhor Presidente solicitou à Vereadora VANESSA GONÇALVES, relatora, a leitura da ata da Reunião anterior; **Discussão e Votação da Ata**: O Senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata da da 2ª Reunião da CPI da Água da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, de 31/07/2024, a qual foi aprovada por unanimidade; **Leitura do Expediente da Ordem do dia**: Após solicitada pelo Presidente, a Relatora, Vereadora VANESSA GONÇALVES realizou a leitura dos documentos que foram recebidos pela CPI da Água, iniciando pelo Ofício nº 360/2024-PGMP, que responde ao expediente oriundo desta comissão e encaminha os documentos relativos aos itens constantes do Requerimento nº 01-CPI/2024, conforme documentação em anexo; A Sra. Relatora leu, também o Ofício nº 012/2024, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em resposta ao Ofício nº 351/2024, da Procuradoria Geral do Município; Ato contínuo, a Sra. Relatora proferiu o Ofício nº 003/2024-CPIAG, que convoca o Senhor Fermiliano de Sousa Tavares, Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para comparecer perante a CPI da Água, considerando o Ofício nº 007/2024, de 12 de agosto de 2024, pelo qual adiou a reunião marcada anteriormente; **Oitiva**: O Senhor Presidente convocou o Senhor Fermiliano Tavares, Diretor do SAAE de Parintins, juntamente com a sua equipe técnica, convocada através do Ofício nº 003/2024-CPIAG e, também, o procurador do Município, Sr. Rondinelle Farias, para se dirigirem ao plenário para iniciar a oitiva e esclarecimentos necessários; Após breve apresentação dos integrantes da equipe técnica do SAAE, o Senhor Presidente facultou a palavra às integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito para fazer perguntas e questionamentos para a equipe; A Sra. Vereadora MÁRCIA BARANDA, Membro, foi a primeira a lançar questionamentos à equipe do SAAE, inicialmente respondidas pelo Diretor Geral Fermiliano de Souza Tavares e, posterior aos outros membros da equipe, de acordo com sua área e função naquela Autarquia; Em seguida, a Sra. Vereadora VANESSA GONÇALVES, Relatora, também lançou pergundas à equipe, de acordo com o tema em questão, qualidade da água servida pelo SAAE no Município de Parintins; Na sequência, a Vereadora MÁRCIA BARANDA e o Senhor Presidente revesaram nas perguntas ao Senhor Femiliano e equipe técnica do SAAE; **Ordem do Dia**: Cessando os questionamentos dos membros da CPIAG, começaram as deliberações para a sequencia dos trabalhos da Comissão; A Sra. Vereadora MÁRCIA BARANDA, membro, solicitou a convocação de representantes da Cosama, assim como, solicitou visita técnica, in loco, aos locais onde o SAAE está perfurando novos poços no Município de Parintins; O Senhor Presidente solicitou, via ofício, da Cosama, do CPRM, do ProfÁgua, os laudos técnicos das análises de água que foram feitos, todos os relatórios de análises de água, seja bacteriológicos ou físico-químicos, desde 2005. **Encerramento**: Após, os membros da Comissão se darem por satisfeitos e realizadas a deliberações necessárias, o Senhor Presidente agradeceu os presentes, a equipe do SAAE, o apoio

técnico dos funcionários da Casa Legislativa, convidou para a próxima reunião a ser marcada e declarou encerrada a 3ª Reunião da CPI da Água;

Lista de Presença na Ordem do Dia: Márcia Baranda / UNIÃO ; Mateus Assayag / PSD ; Vanessa Gonçalves / MDB

Considerações Finais: Segue em anexo a transcrição das oitivas do Diretor e Equipe Técnica do SAAE, em atendimento ao artigo 46, §4º, do Regimento Interno desta Casa; Ata gerada digitalmente, através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL, em conformidade com o Art. 79-A e Art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins; As sessões da Câmara Municipal de Parintins estarão disponíveis para consulta em seu canal no Youtube, no link: https://www.youtube.com/@tvcamaraparintins7901, exceto em períodos de exceção; Em cumprimento à Recomendação nº 01/2024, do Ministério Público Eleitoral - 4ª Zona Eleitoral de Parintins-AM, no Canal desta Casa Legislativa, no Youtube, não serão publicadas as sessões plenárias durante o período Eleitoral e só retornará após o mesmo. Para obtenção do conteúdo audiovisual das sessões, deve-se recorrer diretamente à Câmara Municipal;

Assinatura de Todos os Parlamentares Presentes na Sessão

Presidente: Mateus Ferreira Assayag / PSD

Relator: Vanessa Geny Carneiro Gonçalves / MDB

Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda / UNIÃO

Anexo da Ata Eletrônica da 3ª Reunião da CPI da Água da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, datada em três de setembro de dois mil e vinte e quatro - transcrição da oitiva do Diretor Geral Fermiliano e equipe técnica do SAAE

Presidente Ver. Mateus Assayag

Obrigado vereadora Vanessa, coloco em votação a ata, e os que a provam permaneçam como se encontram. Aprovada. Aprovada. Nesse momento, convoco o senhor Fermiliano Tavares, diretor do SAAE de Parintins, juntamente com a sua equipe técnica, convocada através de ofício por esta comissão e, também, o procurador do Município, Sr. Rondinelle Farias. Por favor a se dirigir até o plenário para que a gente possa iniciar a oitiva e esclarecimentos necessários. Quero pedir só da assessoria da Câmara, é importante, até mesmo para esclarecimento dos senhores vereadores, para ficarem de frente. E só da cerimônia aqui da Câmara, umas cadeiras aqui, que eu acho que é importante eles estarem de frente para o Plenário. É até mesmo, para responder melhor as perguntas e tudo mais, porque...

É, por favor, pessoal, a equipe técnica do SAAE pra vir pra cá também, José Roberto, Paulo, senta aqui, por favor. Até pra ficar mais fácil. Responder as perguntas. Sim.

Tá, acho que é isso. Então, antes de antes de iniciar as falas, eu vou só pedir para... para.. Só vou pedir para cada membro aqui da do SAAE que está aqui presente, cada membro da comissão técnica do SAAE, para... para só se identificar, dizer a sua função de acordo com... com o trabalho desenvolvido diariamente, começando aqui pelo diretor do SAAE, por favor.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano

Bom dia a todos. Quero saldar aqui a Câmara, a casa em nome do presidente Mateus. Uma vereadora Márcia. Bom dia, vereador, vereador. Massilon. E de mais presentes, a nossa equipe está aqui, vereador Babá. E vereadora Vanessa. Então, eu sou Fermiliano de Souza Tavares. Estou como diretor do SAAE, diretor presidente. E pronto pra atender, aqui... às suas solicitações, as suas perguntas para... para responder aquilo que

está dentro de nossa capacidade, nosso conhecimento e dos trabalhos que a gente está exercendo é diante do SAAE, juntamente com as nossas equipes.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Obrigado, obrigado, senhor Fermiliano, diretor do SAAE. Também, pedir para os demais membros se identificarem. É..., só se identificar nesse momento. Depois a gente vai ter outros momentos para responder as perguntas.

Sr. Paulo
Bom dia a todos, meu nome é Paulo Roosevelt Silva Nascimento. Eu sou encarregado de operações e bombeamento do SAAE, atualmente.

Procurado do Município Sr. Rondinelle
Bom dia a todos, meu nome é Rondinelle Farias Viana, sou Procurador Geral do Município de Parintins e atualmente exercendo essas funções como Procurador Autárquico do SAAE.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Bom dia a todos. Eu sou José Roberto de Souza Teixeira, sou biólogo de formação e trabalho como técnico em laboratório do SAAE.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Obrigado, obrigado senhor e senhor Fermiliano, senhor Paulo, senhor Rodinelle, obrigado senhor Zé Roberto. É..., e nesse momento coloco aberto para a Vereadora Márcia, Vereadora Vanessa, membro da comissão e relatora da comissão, ao espaço disponibilidade para perguntas e questionamentos à equipe. Ah, pois, pois não vereadora Márcia, nesse momento já identificado os membros do SAAE que estão aqui presentes, coloca à disposição da vereadora Márcia, membro da comissão, da vereadora Vanessa, relatora da CPI, o tempo para fazer perguntas e questionamentos para a equipe. Isso, Vossa Excelência, se tiver perguntas, que foi esse o objetivo de vir aqui, né, de trazer a equipe...

Membro - Ver. Márcia Baranda
Bom dia, bom dia a todos. A minha pergunta na audiência pública no colégio Batista, quando questionado pelo deputado Sinésio Campos sobre se a água oferecida pelo SAAE estava apta ao consumo, o técnico Roberto admitiu que não era uma água própria ao consumo. Hoje, essa água já está própria ao consumo ou continua sendo considerada imprópria ao consumo humano?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Então. Vamos nessa parte aí, nós, foi declarado naquele dia, lá, é que teríamos, temos problema na água, né? Mas hoje nós já estamos, é, mudando essa situação, com perfuração de novos poços que estão sendo perfurados nas localidades, na... Recalque da Paraíba, no Itaúna II, Bairro da União, Castanhal e outro será perfurado ali na Santa Clara, os quais...

Membro - Ver. Márcia Baranda
São só um minutinho. Foi perfurado o novo poço?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Estão sendo perfurado.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Estão sendo perfurados novos poços, um aonde?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Nós já, já é, já. Já estamos com 3 poços perfurados. De 200 m de profundidade, com o selo sanitário de cento, 100 m e 80 m.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Um. No bairro do?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Um na Paraíba, Bairro da Francesa, recalque Paraíba.

Membro - Ver. Márcia Baranda

Uma na Paraíba. O outro?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Outro no Itaúna II. Na Lurdita Lago.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Itaúna II. Lurdita Lago. E o terceiro?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
O terceiro no Castanhal, ali na rua, na rua 10, é do Castanhal. Sim

Membro - Ver. Márcia Baranda
Castanhal. rua 10. Esses 3 novos poços são perfurados com 200 m, com esse selo sanitário, é isso? Ok.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Só para ver se nós entendemos, é, senhor Fermiliano. 200 m é a profundidade do poço. É isso? os... os selos.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim. 200 m essa foi entre o poço, sim.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Selo sanitário. É e o selo sanitário de 80 a 100 m, é isso?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
100 m.

Membro - Ver. Márcia Baranda
80 a 100 m, obrigado. Os poços que foram construídos, que estão sendo construídos, que estão sendo feitos. Ele foi credenciado junto a órgão fiscalizador estadual IPAAM?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Então o IPAAM deu autorização, é isso?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim.

Membro - Ver. Márcia Baranda
O Sr. sabe me responder se há o valor elevado de alumínio, nitrato na água dos poços que abastece a população de Parintins?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Segundo a análise feito pelo nosso... nosso laboratório não apresenta nenhum questionamento dessa natureza.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Ah, vocês fizeram um novo?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Novos poços e novas análises.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Essas novas análises... desses novos poços não, existe não.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Apresentam nenhuma contaminação.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Tem um poço dentro do estádio Tupi Cantanhêde, em torno de 130 m de distância do..., do cemitério São José. Qual a profundidade do poço do estádio e será que ele não corre risco de ter necrose e chorume?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Segundo a análise de laboratorial do nosso do SAAE, não existe nenhuma... nenhum problema de contaminação.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Então o senhor afirma que não existe e não corre risco nenhum esse poço que tem lá no estádio Tupi Cantanhêde. Que tem necrose e chorume, o senhor assume que não tem?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim, segundo a nossa análise.

Membro - Ver. Márcia Baranda
E, qual a profundidade? São 130 m, é isso?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Não, 80 m só.

Membro - Ver. Márcia Baranda
80 m. O SAAE já recebeu as orientações todas da companhia de pesquisa de recursos minerais.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim.

Membro - Ver. Márcia Baranda
E UEA, né? Sim, né? Foram seguidas as orientações de como se deve esse cumprimento.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim. Estamos em cumprimento, estamos em cumprimento, até porque os postos que estão sendo construído, eles estão dentro da orientação do CPMR. Estão...

Membro - Ver. Márcia Baranda
O poço que atende o hospital Jofre Cohen está em condições?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano

Existe, é, uma pequena... pequeno problema, mas que a gente corrige através dos dosadores que a gente está instalando atualmente.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Então o senhor afirma que tem problema?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Que tal o quê? Nós temos resolvendo isso com...

Membro - Ver. Márcia Baranda
Eu gostaria que o presidente não influenciasse na resposta do...

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Nós..., está, está em ordem. E nós temos qualquer situação, a gente pode..., é..., estamos fazendo a cloração, que é para a gente resolver determinadas situações, se se houver.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Então está. O senhor afirma que houve problema. Vocês estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. O senhor afirma que hoje não tem mais problema?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Qual é o tempo de operação de capa... captação diário dos postos de Parintins? O tempo de operação diário obedece ao que preconiza a NBR 12212/2016?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Nós funcionamos das 3 da manhã até às 23 horas, é... exceto em... em dias festivos, como o festival, festa de Nossa Senhora do Carmo, que a gente prolonga é por 24 horas ou 22 horas a mais.

Membro - Ver. Márcia Baranda
A que o senhor atribui a má qualidade da água de Parintins? Por que essa má qualidade de água de Parintins?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Eu acredito que nós estamos com um sistema muito antigo. Esses poços foram perfurados há mais de 30 anos. Nessa época, Parintins era tão, era bem, é... bem menos contaminado, tinha pouco esgoto na cidade, então atendia a necessidade da população da época. A partir daí, Parintins cresceu e com certeza houve essa..., esse aumento da... da contaminação dos esgotos na cidade. Então por isso, nossos poços foram construídos em baixo nível, em média 40 a 50 m, e o selo não era o quanto que a gente precisava fazer, como somos orientados hoje pelo CPRM. Então, isso realmente deve ter causado essa... esse problema, mas que hoje a gente está buscando, através da Prefeitura Municipal de Parintins, condição para resolver isso com a perfuração de novos poços dentro da orientação do CPM.

Membro - Ver. Márcia Baranda
O..., neste momento, agora. Já é possível o órgão de vigilância sanitária do Estado a UEA, fazer novos testes da água.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Podem fazer?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Podem fazer, porque nós temos, inclusive nós temos um acordo, um acordo de cooperação com ProfÁgua, né? Que está junto com a gente.

Palestrante
Desvie.

IN HOC SIGNO VINCES 1852
PODER LEGISLATIVO
PARINTINS-AM

Membro - Ver. Márcia Baranda
Qual foram as últimas datas que foi foram feitas sobre análise semestrais completas realizadas em Parintins? Que de acordo com a Portaria nº 888/21 do Ministério da saúde, quais as datas das últimas 2 realizadas? Sim.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Análises? Aí eu passo a palavra para o seu José Roberto.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
O SAAE monitora as análises físico-químicas. As últimas análises físicas, físico-química feito foi em 2023, mês de maio e outubro e mensalmente são feitas análises bacteriológicas.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Só ação feita a bacteriológica, mensalmente?

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Mensalmente, semanalmente, enviado ao Mistério das Cidades, é, todo dia 5, via online, esse resultado bacteriológico. Peso químico, duas vezes ao ano, maio e outubro.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Qual o laboratório que faz?

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
(O interlocutor falou com o microfone desligado) O laboratório do SAAE.

Membro - Ver. Márcia Baranda
O laboratório do SAAE, somente o laboratório do SAAE não é convocado um outro laboratório para averiguar, para ver se bate, se é isso mesmo? Não?

Membro - Ver. Márcia Baranda
Acredito que... as nossas perguntas aqui por enquanto... eu... me dou por satisfeito aqui, com as respostas.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Obrigado vereadora Márcia. Vereadora Vanessa, tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta?

Relatora - Ver. Vanessa Gonçalves
Bom dia, e gostaria de agradecer a presença de vocês. Só para entender, "Noca", como está o processo de tratamento da água, especialmente em relação ao uso do cloro?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Nós estamos instalando é cloradores, né! Dosadores de cloro em cada poço, é..., nas suas proximidades de barrilete, né? E a gente está lançando essa cloração direto no abastecimento.

Relatora - Ver. Vanessa Gonçalves
Só para entender aqui, quantos novos possa a Prefeitura Municipal de Parintins e o SAAE já fizeram?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Hoje já perfuraram 3 poços, e está em andamento outro processo para fazer mais um ali na Santa Clara, na... na rua, aquela rua que vai lá pro matadouro, não lembro o nome. Na rua Nakauth.

Relatora - Ver. Vanessa Gonçalves
Todos esses postos que você estava informando agora estão licenciados, né, como você falou?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim, sim, todos estão licenciados.

Relatora - Ver. Vanessa Gonçalves
E como está a questão do processo da outorga do uso dos recursos hídricos?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Isso aí é geralmente só é feito após a perfuração dos poços e a qualidade do para depois dos análise para dar a qualidade do abastecimento.

Relatora - Ver. Vanessa Gonçalves
Tá ok, obrigado.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Presidente! Oi, oi, oi.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Vereadora Márcia.

Membro - Ver. Márcia Baranda
O que nós vimos aí, dos 28 poços que existem, não sei se ainda são isso, 28 poços que existem na cidade, 2 poços apenas que não está estariam contaminados, certo? Então de 28, 26 contaminados. Vocês lacraram algum poço?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
É.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Ei Mateus, por gentileza, presidente, eu gostaria que ele respondesse. Ele que é o diretor do SAAE, que tem o conhecimento, que sabe, é para isso que ele foi chamado aqui.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Repita, por favor, a pergunta.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Eu estava falando aqui, vereadora Márcia, que essa era uma pergunta que eu ia fazer logo na sequência.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Nós vimos que 28 poços que existem, existiam até então antes dessa perfuração desses 3, estavam contaminados..., não estavam contaminados apenas 2. Então 26 contaminados, certo? Desses, 26 poços contaminados, o que que vocês fizeram? Vocês lacraram algum poço? Qual a providência que vocês tiveram em relação a esses 26 poços que estavam contaminados? Estão?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
A contaminação por metais nós não podemos fazer, no momento, nenhum tratamento, e..., mas, e..., o biológico, nós lançamos a cloração, que isso aí ajuda muito no equilíbrio da qualidade. E após esse..., toda essa, essa análise que foi feito, nós fizemos também uma análise, né, é... certificado pela ISO, que nos deu, deu uma divergência nos 2 análises, tanto da Cosama quanto da..., do..., da Água Norte, que foi a empresa que fez o análise para a gente, então, diante disso daí, nós constatamos que não existe toda aquela, aquela, aquele inferno que é Cosama lançou pro SAAE, entende? Então, hoje nós temos..., nós fizemos o análise pelo laboratório certificado e que nos deu um resultado também diferente disso aí que foi lançado.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Então o senhor afirma que a Cosama, ao que foi feito, foi um inferno e..., mentira, que não existe. O que você disse que foi feito? O inferno? A Cosama alterou? Entendi.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Não, não estou, não estou dizendo isso. Ela acelerou. Eu falei inferno, assim, em termos, é... mas, que ela, com certeza ela alterou, porque o resultado de uma análise... Com certeza! Com certeza, e a gente prova pelo nosso análise que foi... foi feito, é..., pelo uma empresa certificada.

Quanto que a Cosama, não tem certificado para... para... igual o SAAE, não tem, não é... ela não é certificada, né, para fazer, dar um resultado... como é que se diz? Consistente, né? O SAAE, o mesmo trabalho que a Cosama faz nos laboratórios, é, o SAAE também faz.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Diretor Feminino, era essa pergunta que eu ia fazer agora há pouco.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Com licença, presidente. Só para eu terminar aqui. Não. Então as perguntas que eu tinha feito já estava satisfeita. E agora conforme, conforme aqui a relatora falando, eu lembrei de umas outras perguntas, certo?

Presidente Ver. Mateus Assayag
É que vossa excelência já tinha dito agora há pouco, já estava satisfeita. Eu estava satisfeita, a senhora voltou, mas nós temos que escutar todo, vereadora Márcia. Sim, mas aí nós temos que dar espaço para todos também, vereadora Marcia, a senhora está desde o início perguntando.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Sim, ok, mas aí daqui a pouco o senhor presidente terá o seu, o seu, seu espaço, pois eu peço aqui..., então.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Sim, mas a senhora está desde o início perguntando.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Não. Mas é o que é o meu papel aqui como membro. Até para eu tomar conhecimento, né? Que muita gente levava a população, que muita gente não sabe. A outra coisa que o senhor falou aqui é que dos 26 poços.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Mas temos que todos, heim? Sim, esse Vossa Excelência tem todo direito vereadora Márcia, mas também vamos dar espaço para os outros vereadores que querem fazer perguntas.

Membro - Ver. Márcia Baranda
26 poços com os. O senhor disse que com onde tem metal, que está se consumindo de metal, que tem excesso de metal, não pode fazer nada, não tem um tratamento, não tem nada.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
No momento não, porque a gente precisa, a gente já está iniciando esse trabalho. Nós temos uma meta de atividades para cumprir que vai ajudar na melhoria da qualidade da água, mas também é, esperamos que é, o projeto do PROSAI, que também promete fazer toda essa, essa organização melhorar a qualidade da água em Parintins possa também nos ajudar a resolver isso.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Pois não, presidente, agora o senhor pode fazer sua pergunta. Obrigada.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Doutor Fermiliano, só uma pergunta, Vossa excelência disse que tem divergência dos laudos. Eu também já tinha escutado essa, essa situação. Então, há divergências do laudo, dos laudos da Cosama, do ProfÁgua da UEA, do CPRM, da empresa contratada pelo SAAE. Porque, a informação que eu tive é que realmente os laudos do CPRM e do ProfÁgua, eles meio que se igualam, estão muito próximos ali nos números e o relatório da Cosama tem índices muito superiores a esses 2 órgãos que tenham reconhecimento. É, é isso que vossa excelência está dizendo?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Sim, sim.

Presidente Ver. Mateus Assayag

Obrigado, Fermiliano. Mais alguma pergunta? Vereadora Márcia, vereadora Vanessa?

Membro - Ver. Márcia Baranda
É..., está. Eu estou esquecendo de desligar aqui ainda. Agora Robertinha já veio aqui para desligar, que acaba a respiração também sai aí no..., desculpa. É, somente para a gente reafirmar aqui os, 3 novos postos, Paraíba, Itaúna II, Castanhal. É. Dos 26 poços contaminados, foi colocado, providenciado de colocar o cloro. Está sendo colocado o cloro. De quanto em quanto tempo precisa ser colocado?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
De 20 a 24 horas é a gente usa. É a quantidade que distribui de 20 a 24 horas colocadas.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Qual essa quantidade que é usado? Então? Todos os dias precisa ser colocado o cloro sim, todos os dias, sim. E que que quantidade é essa que é colocado todos os dias de cloro?

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Seu Zé Roberto, por favor?

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Houve uma mudança, né? Era o cloro granulado, hoje são cloro em pastilha, né! Todo dia colocado 800g, 4 partilha, que cada partilha tem 200g de cloro, então todo dia se coloca 4 partilha nos dosadores de cloro.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Em cada poço? Em cada poço. Então agora é usado pastilha.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Sim. Exatamente.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Certo! Somente isso que foi está sendo feito nessa questão desses 26 postos contaminados. Só é isso que está sendo feito. Porque até então, porque não tem como tratar os metais pesados?

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Não, não.

Membro - Ver. Márcia Baranda
Entendi. Então nós continuamos usando aí essa água contaminada.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
(o interlocutor discursou com microfone desligado, quase inaudível) (...) A água de Parintins está contaminada, são os setores só ... Djard Vieira, a União, a Rua Recife, Nossa Senhora de Nazaré, os suburbanos ...

Membro - Ver. Márcia Baranda
Só para o senhor repetir, aqui, quais são os postos suburbanos que estão OK, senhor falou.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Posso. Toda a comunidade ainda para Aninga, Macurany, Vila Cristina, Residencial Parintins, estão todos dentro dos padrões. O posto de União, rua Recife aqui em Nossa Senhora de Nazaré, Djard Vieira, Itaúna II, as águas estiveram lá, estão todas dentro do padrão. O que acontece é que temos alguns, os 3 poços no..., na, na, Palmares e uns 3 poços na Shan tão realmente com alto teor de alumínio. Mas a água toda de Parintins não está contaminada, porque a gente água não alguns setores, só alguns poços só.

Membro - Ver. Márcia Baranda
São 6, então o senhor diz que estão com alto valor de metal?

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Eu diria 12 poços. 12 poços.

Membro - Ver. Márcia Baranda
O senhor afirma então que tem com alto teor de metal.

Sr. José Roberto - Técnico de Laboratório
Estão com alumínio fora dos padrões. 12 poços

Membro - Ver. Márcia Baranda
Entendi. Pois não, presidente. Obrigado.

Presidente Ver. Mateus Assayag
Obrigado vereadora Márcia. Mais algum questionamento? Vereadora Vanessa? Vereadora Márcia?

Membro - Ver. Márcia Baranda
Eu gostaria aqui de chamar a Cosama. Já se, já que ela não tem, não tem... Ela foi mencionada aqui..., não tem a, não bate, não afirma, não reafirma e não tem a..., o que falou agora, o... é..., o equipamento ou se se não tem a, é... eles não são apropriados para se fazer. Eu gostaria de chamar um representante da Cosama para fazer parte aqui, que eu gostaria de fazer a pergunta para eles.

Diretor do SAAE - Sr. Fermiliano
Só fazer uma correção, por favor, é que não é que não seja..., eles têm equipamentos, só não são certificado. Só não são certificado, não tem certificação da ISO, né! De órgão controlador pra, pra..., para fazer, fazer e realmente é dar um resultado consistente para a gente. E aprovado, né?

PODER LEGISLATIVO
PARINTINS-AM