PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 3

Carta 86/2026 – GRFI
Foz do Iguaçu, 19 de fevereiro de 2026.

Ao Senhor
Ver. Paulo Aparecido de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Foz do Iguaçu – PR

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1.417/2025 – Requerimento nº 693/2025 - Vereador Cabo Cassol

Senhor Presidente,

Em resposta à solicitação desta Casa de Leis, informamos que as oscilações de pressão no Loteamento Buenos Aires (Bairro Carimã) foram resolvidas. A causa do problema foi identificada como um vazamento oculto na rede de distribuição que impactava significativamente a pressão (MCA) da água durante o dia.

A solução adotada consistiu no reparo e na normalização do sistema, ocorridos em outubro de 2025, ocasião em que também aproveitamos a intervenção para realizar melhorias estruturais no setor, garantindo maior estabilidade no fornecimento.

Além disso, como fator externo, esclarecemos que as obras de duplicação da Rodovia das Cataratas têm causado rompimentos acidentais na rede. Contudo, a SANEPAR está monitorando essas interferências de forma contínua para mitigar novos impactos à população.

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Vainer Borges de Cerqueira
Coordenador de Redes – GRFI

Assinado digitalmente
Polyana dos Santos Varlett
Gerente Regional – GRFI

Assinatura Avançada realizada por: **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 23/02/2026 16:50. Inserido ao protocolo **24.822.195-0** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 19/02/2026 17:02. Demais assinaturas na folha 6a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **386287acb39aa7dbf7386ad8347f968a**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6a
Mov. 3

Documento: **CA862026REP.OF.1.4172025REQ.6932025VereadorCaboCassolLOT.BUENOSAIRES.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 23/02/2026 16:50 Local: SANEPAR/09171.

Assinatura Simples realizada por: **Vainer Borges de Cerqueira (XXX.908.119-XX)** em 20/02/2026 10:42 Local: SANEPAR/09172.

Inserido ao protocolo **24.822.195-0** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 19/02/2026 17:02.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: