Câmara Municipal de Ubá

ESTADO DE MINAS GERAIS

Aprovado por: Unanimidade
Em 19/03/19
Vereador Jorge Custodio Gervasio
Presidente da Câmara
Josell Anisio Pinto
VEREADOR
1º SECRETÁRIO

REPRESENTAÇÃO N.º 012/2019

ENCAMINHAMENTO:
Of. CMU-082/2019
Em 20/03/19

Excelentíssimo Senhor
Vereador Jorge Custodio Gervasio
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

Senhor Presidente,

O vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao Sr. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, para solicitar-lhe o agendamento de uma audiência pública em parceria com a Câmara Municipal de Ubá para tratar de irregularidades no cumprimento do contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário firmado entre a Prefeitura Municipal e a COPASA-MG, no dia 22/12/2017.

Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma.

Plenário "Vereador Lincoln Rodrigues Costa", da Câmara Municipal de Ubá, aos 18 dias de março de 2019.

VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS

AGÊNCIA REGULADORA
ÁGUA E ESGOTO
ARSAE-MG

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

Diretoria Colegiada

Cópia p/ Anexar Verificações e Ações de melhorias de UBÁ e Imprensa de Nossa Casa 08/04/19

Ofício n° 325/2019 - ARSAE/DC

Belo Horizonte, 04 de abril de 2019.

Ref.: 0F.CMU.082/2019 - Representação n° 012/2019

Assunto: Resposta ao Ofício em Referência – Município de Ubá

Senhor Vereador,

Acuso o recebimento do ofício em referência, no qual V.Exa. encaminha cópia da Representação nº 012/2019, de autoria do vereador José Roberto Reis Filgueiras, aprovado na reunião do dia 19/03/2019.

Em atendimento a demanda de V.Exa. informo que, conforme estabelecido nos cronogramas físico-financeiros constantes no anexo III do contrato de programa firmado entre a Copasa e o município de Ubá, grande parte das ações de implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário objeto do referido contrato tem até 31/12/2019 para serem concluídas.

Informo ainda que a ARSAE-MG fiscalizou a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município nos anos de 2013, 2015 e 2018, estando este último em tramitação nesta agência reguladora até que a Copasa comprove a solução de todas as não conformidades e recomendações ainda pendentes, conforme parecer técnico em anexo. Vale ressaltar também que a ARSAE-MG já está com fiscalização programada para o Município de Ubá para avaliar o cumprimento das metas do contrato, devendo ocorrer ainda neste mês de abril.

Assim, considerando que estamos priorizando a realização da fiscalização, informo a impossibilidade de participação em audiência pública, porém, visando a orientação da equipe de campo, solicito que seja informado, de forma mais específica, quais as irregularidades na prestação dos serviços pela Copasa devem ser incorporados quando da realização da fiscalização.

A ARSAE-MG está à disposição de V. Exa. para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Renovo a expressão de apreço e consideração.

PROTOCOLO
Nº 566 HORA 08:30
EM: 08 / 04 / 19
EDNA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

Atenciosamente,

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso

Diretor da ARSAE-MG

ANEXO I PARECER TÉCNICO ARSAE-MG 01

AGÊNCIA REGULADORA
ÁGUA E ESGOTO
ARSAE-MG

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE - GPC

MUNICÍPIO/ LOCALIDADE:		**PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO:**		**REFERENTE:**	**NÚMERO DO PARECER TÉCNICO:**
Ubá		23 a 27 de abril de 2018		Ofício ARSAE/GFO nº 238/2018	PT.ARSAE-MG.GPC.Nº 01/2018
CONTRATO:	Programa	**PRESTADOR DE SERVIÇO:** COPASA	**EQUIPE DE FSCALIZAÇÃO:** Marcelo de Freitas Oliveira e Maurício de Faria Soares	**Número do Relatório de Fiscalização:** GFO 67/2018 **Número do Recibo Eletrônico de Protocolo:** 2141956	
FISCALIZAÇÃO REFERENTE A(O):	SAA				

UNIDADE OPERACIONAL	**NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG**		**AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR**	**PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR**	**ANÁLISE DA ARSAE-MG**
ETA Maragaia Laboratório	Deixar de manter etiqueta de calibração ou documento que comprove a calibração do equipamento do laboratório.	Equipamentos utilizados para análise dos parâmetros de potabilidade (cor, turbidez, pH, flúor) não apresentam etiqueta de calibração.	Os equipamentos laboratoriais foram calibrados e uma planilha de controle foi elaborada.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ações corretivas apresentadas satisfatórias.
ETA Peixoto Laboratório		Compartilhamento da área do laboratório com material de limpeza.	Os produtos de limpeza foram armazenados em local apropriado.	Documentação comprobatória encaminhada em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.

Responsável pela análise: Mayara Bastos
Gerente responsável: Erica Oliveira

Processo SEI n° 2440.01.0000366/2018-59

Data: 31/10/2018

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GPC

UNIDADE OPERACIONAL	NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG		AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR	PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR	ANÁLISE DA ARSAE-MG
ETA Peixoto Laboratório	Armazenar produtos químicos inadequadamente (contato com piso e parede, sujeitos à umidade ou expostos à luminosidade), em desacordo com FISPQ e normas técnicas vigentes.	Acondicionamento inadequado de produto químico (cal hidratada).	Envio de registro fotográfico que evidencia que o produto químico está armazenado afastado das paredes.	Documentação comprobatória encaminhada em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
ETA Maragaia EEAT-1 e EEAT-2	Deixar de executar de forma constante a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, mantendo-os em condições adequadas de operação, segurança e limpeza.	Falta de placa protetora dos eixos dos motores.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a adequação.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
		Fiações elétrica exposta.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
ETA Peixoto		Falta de manutenção das grades de proteção da caixa de areia e poço de sucção de água bruta.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a manutenção das grades.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.

AGÊNCIA REGULADORA
ÁGUA E ESGOTO
ARSAE-MG

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GPC

UNIDADE OPERACIONAL	NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG		AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR	PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR	ANÁLISE DA ARSAE-MG
ETA Peixoto	Deixar de executar de forma constante a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, mantendo-os em condições adequadas de operação, segurança e limpeza.	Disposição improvisada da tubulação de captação água bruta.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
		Fiações elétrica exposta.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
EEAB		Piso deformado (recalcado).	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a adequação do piso.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
		Má conservação da unidade.	Envio de registro fotográfico evidenciando a conservação interna da unidade.	Documentação comprobatória encaminhada em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
EEAT		Vazamento excessivo nos conjuntos motobombas.	Prestador informou que os conjuntos motobomba estão desalinhados, sendo necessário manutenção da unidade.	Junho/2019	Ação corretiva proposta satisfatória. **Pendência:** Enviar documentação comprobatória, registro fotográfico e Ordem de Serviços, referente à correção - **Prazo de envio de informações: julho/2019.**
		Má conservação da unidade.	Será realizada manutenção na unidade.	Junho/2019	Ação corretiva proposta satisfatória. **Pendência:** Enviar documentação comprobatória, registro fotográfico, referente à correção - **Prazo de envio de informações: julho/2019.**

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GPC

UNIDADE OPERACIONAL	NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG		AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR	PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR	ANÁLISE DA ARSAE-MG
EEAT	Deixar de executar de forma constante a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, mantendo-os em condições adequadas de operação, segurança e limpeza.	Tubos de alimentação da EEAT com disposição inadequada e improvisada.	Envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
Poços tubulares profundos		Fiação elétrica exposta.	Poço C-16: envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Poço C-22: Junho/2019	Ações corretivas propostas satisfatórias. **Pendência:** Enviar documentações comprobatórias, registros fotográficos e Ordens de Serviços, referentes às correções - **Prazo de envio de informações: julho/2019.**
		Vazamento excessivo.	Poço C-21: envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços evidenciando a correção.	Poço C-22: Junho/2019	
		Má conservação.	Poços C-21, C-19 e C12: envio de registro fotográfico e Ordem de Serviços referentes às manutenções realizadas.	Poço C-22 e C-04: Junho/2019	
		Falta de placas de identificação e advertência.	Poços C-06, C-12 e C19 e C-21: envio de registro fotográfico e Ordens de Serviços referentes à instalação de placas.	Poço C-03, C-04, C-20, C-22 e C-30: Junho/2019	Ação corretiva proposta satisfatória. **Pendência:** Enviar documentações comprobatórias, registros fotográficos, referentes às correções - **Prazo de envio de informações: julho/2019.**

AGÊNCIA REGULADORA
ÁGUA E ESGOTO
ARSAE-MG

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GPC

UNIDADE OPERACIONAL	NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG		AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR	PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR	ANÁLISE DA ARSAE-MG
Reservatórios	Deixar de executar de forma constante a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, mantendo-os em condições adequadas de operação, segurança e limpeza.	Falta de manutenção.	Envio de registros fotográficos e Ordens de Serviços referentes às manutenções realizadas - RAPs São Jucas Tadeu, Vale do Ipê e Santa Bernardete.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ações corretivas apresentadas satisfatórias.
		Falta de placas de identificação e advertência.	Envio de registros fotográficos referentes às placas instaladas - RAPs São Jucas Tadeu e Schiavon e REL Santana.	Documentações comprobatórias encaminhadas em out/18.	Ações corretivas apresentadas satisfatórias.
		Cercamento danificado.	Envio de registro fotográfico que evidencia a adequação do cercamento.	Documentação comprobatória encaminhada em out/18.	Ação corretiva apresentada satisfatória.
Laboratório	Descumprir a frequência mínima de amostragem na rede de distribuição, na saída do tratamento e pós-filtração/pré-desinfecção.	Não cumprimento do plano de amostragem, conforme detalhado no Anexo IV.	Prestador enviou Ata referente a reunião realizada com a equipe responsável pelas análises, sendo todos alertados para o cumprimento da legislação.	Novembro/2018	Informações recebidas. **Pendência:** Enviar informações atualizadas acerca do cumprimento do Plano de Amostragem para a saída do tratamento - **Prazo de envio de informações: dezembro/2018.**

Responsável pela análise: Mayara Bastos
Gerente responsável: Erica Oliveira

Processo SEI nº 2440.01.0000366/2018-59

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CTROFS

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE – GPC

UNIDADE OPERACIONAL	NÃO CONFORMIDADE - CONSTATAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG		AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR	PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR	ANÁLISE DA ARSAE-MG
Atendimento ao público	Deixar de cumprir os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ARSAE-MG para atendimento de solicitações de vistoria para ligação de água e/ou esgoto ou ligação de água e/ou esgoto.	Não atendimento dos prazos relativos aos serviços de vistorias e ligações de água.	A empreiteira responsável foi notificada em setembro pelo não cumprimento dos prazos, sendo também realizada em outubro reunião para tratar da obrigatoriedade do cumprimento.	Novembro/2018	Informações recebidas. **Pendência:** Enviar informações atualizadas acerca do cumprimento dos prazos de execução dos serviços de vistoria e ligação - **Prazo de envio de informações: dezembro/2018.**
RECOMENDAÇÃO - SOLICTAÇÃO APONTADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG			**AÇÃO PROPOSTA/EXECUTADA PELO PRESTADOR**	**PRAZO PROPOSTO PELO PRESTADOR**	**ANÁLISE DA ARSAE-MG**
Enviar a esta Agência, bem como ao Poder Concedente, comprovante de início de obras referentes à implementação do SAA, conforme relatado no item 4.1.			Prestador informou que as obras de implantação da nova captação estão em andamento e apresentou cronograma físico financeiro.	Informações apresentadas em out/2018.	Informações recebidas.