CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
Agência Ambiental de Marília

0435/2016/CFM

Marília, 26 de abril de 2016

Ao Vereador interessado.
Pompeia,

02 MAI 2016

Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vereador Elcio Rigotto Zaparoli
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua João da Costa Vieira, 584
CEP 17580-000
POMPEIA-SP

Assunto: Vazamento de esgotos

Senhor Presidente,

Acusamos, pelo presente, o recebimento do ofício nº 84/2016, por meio do qual Vossa Excelência indaga se esta Agência Ambiental tem conhecimento da existência de lançamento de esgotos a céu aberto em diversos pontos da cidade.

A respeito do assunto estamos encaminhando cópia do relatório elaborado por técnico desta Agência Ambiental referente à inspeção realizada no dia 13/04/2016.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

engº Paulo Wilson Pires de Camargo
Gerente da Agência Ambiental de Marília
Registro 11.1618-4 - CREA 0600510564

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Processo(s) N°(s)

N° Auto de Inspeção
1690756

Data Auto de Inspeção
13/04/2016

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA

CNPJ
44.483.444/0001-09

Logradouro
RUA. DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE

Cadastro na CETESB
548-000270-1

Número	Complemento	Bairro	CEP	Município
572		CENTRO	17580-000	POMPÉIA

Atividade Principal
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Bacia Hidrográfica
32 - AGUAPEÍ

UGRHI
20 - AGUAPEÍ

Inspeção realizada por
Marinélio Atenor da Silva

Local da Inspeção
CHACARA SÃO LUIZ E OUTROS S/Nº ETE/FUTURO FUTURO POMPÉIA

Objetivo da Inspeção
Atendimento ao Ofício nº 84/2016 da Câmara Municipal de Pompeia.

Constatações

Nesta data, estivemos em área localizada na Rua Itália confluência com a Rua Jaime Cintra, bem como na Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Futuro e nas suas imediações.

A presente inspeção foi realizada em atendimento ao ofício nº 84/2016, por meio do qual a Câmara Municipal de Pompéia questiona se esta Agência Ambiental tem conhecimento do lançamento de esgotos a céu aberto em diversos pontos da cidade, por exemplo, na Rua Engenheiro Jaime Cintra com a Rua Itália e nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Futuro.

Sobre assunto temos a informar que não é do conhecimento a existência de tais vazamento, uma vez que não há reclamações da população registradas anteriormente à data de recebimento do referido ofício. Dessa forma vistoriamos os locais apontados pelo Câmara Municipal, juntamente com o representante do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompéia.

Na Rua Itália com a Jaime Cintra, verificamos a existência de 02 PVs (Poços de Visita), não sendo constatado o vazamento de esgotos sanitários. Nesse local, o funcionário do SAAE declarou que em ocasiões esporádicas, em especial em dias de chuvas intensas ocorre o extravasamento de efluente por tais PVs, possivelmente devido a ligações clandestinas de águas pluviais (coletadas nos quintais das residências) à rede coletora de esgotos. Em condições normais não ocorre tal problema, de acordo com o representante.

Também inspecionamos a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Futuro e suas imediações, a qual operava normalmente recebendo parte dos esgotos coletados na cidade; contudo, notamos que vazão de entrada de esgotos em uma das tubulações estava abaixo do normal. Neste sentido, o representante do SAAE que nos acompanhava informou que a baixa quantidade de esgotos estava ocorrendo devido a uma rachadura na tubulação ao longo do trajeto da tubulação, todavia, os funcionários do SAAE já estavam efetuando os reparos.

Posteriormente às inspeções, o representante informou-nos que os reparos acima mencionados haviam sido concluídos e a condução dos esgotos até a ETE já estava normalizada.

Ressaltamos que no local do vazamento indicado no ofício em pauta, ou seja, próximo à ETE, existe uma

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Processo(s) N°(s)

N° Auto de Inspeção
1690756

Data Auto de Inspeção
13/04/2016

tubulação destinada à travessia sobre um afluente do Ribeirão do Futuro. Essa tubulação havia se rompido no início do ano corrente devido às chuvas, contudo, tal travessia já foi recuperada e encontrava-se funcionando normalmente.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, propomos enviar correspondência informando a Câmara Municipal de Pompéia das constatações realizadas.

Agência Ambiental de Marília
26/abril/2016

Marinélio Atenor da Silva
6992-4

Carimbo e Assinatura