Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
3.121	10/10/2011	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 10/10/2011
ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 1168 2011

EMENTA

Solicita informações ao senhor José Eduardo Cirielli sobre os serviços ou benfeitorias realizadas pela Prefeitura no Condomínio Pôr do Sol.

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Senhor José Eduardo Cirielli, para que informe a esta Casa de Leis:

a) - Quais foram os serviços ou benfeitorias realizadas pela Prefeitura Municipal, no Condomínio Pôr do Sol, nos últimos cem dias?

b) - Informar (se possível) os valores investidos pelo Município nestes serviços.

JUSTIFICATIVA: -

É de interesse deste vereador conhecer as informações solicitadas por meio do presente requerimento, tendo em vista os diversos requerimentos encaminhados pelos Nobres Pares desta Casa de Leis, bem como a audiência pública realizada nesta Casa e a reunião realizada no gabinete do Prefeito Municipal, da qual participaram os vereadores, o senhor, na qualidade de representante do loteador e os moradores do Condomínio Pôs do Sol, razão pela qual encaminho o presente requerimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 10 de Outubro de 2011.

Raimundo Donizete Acácio
Vereador

MARCOS DANIEL VICENTE - NANE -
- Vereador -

João Batista Martins
Vereador

Eduardo Antonio Baisi
Vereador

Of 1168/2011

CÂMARA MUNICIPAL -MOCOCA- PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
3187	17.10.11	GMC

Mococa, 14 de Outubro de 2011.

Reposta ao Ofício n.º 1168/2011.
Ao Sr. Vereador Marcos Daniel Vicente (Nane).
Vereador desta Cidade de Mococa.

Prezado Vereador:

Conforme solicitado em requerimento, venho através deste, responder o seu questionamento, nos termos seguintes:

a) Desde a data da reunião realizada no gabinete do Prefeito Municipal, da qual participaram os vereadores, os representantes deste loteamento e seus moradores, não houve por parte da prefeitura, nenhum benefício realizado no local.

b) Que se existe intenção da Prefeitura em investir neste loteamento, este representante do Loteamento não tem informação desta pretensão;

c) Informa ainda que após a data da mencionada reunião, já foi colocado todos os postes de iluminação prometido por nós, sendo que em 11 de Julho foi protocolado junto à Prefeitura Municipal, em seu departamento de Engenharia, requerimento para que fosse deferido a ligação dos 51 pontos de luz que se encontram instalados no loteamento, sendo que, até a presente data, não obtivemos resposta alguma, permanecendo o loteamento sem iluminação em seu arruamento (protocolo do requerimento anexo).

d) Quanto à água, foi comprado um poço artesiano de uma das moradoras locais, melhorando o mesmo, para que este fornecesse a água para todos os moradores (conforme fotos anexas). Ressalta-se que esta água está sendo distribuída gratuitamente para os moradores locais e que este poço artesiano foi analisado pelo laboratório de recursos hídricos da UNAERP, onde fora constatado que a água do mesmo é própria para consumo (relatório anexo).

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 17/10/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 17/10/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

e) E por derradeiro, informa ainda, que todas as documentações necessárias e requeridas pelo programa "cidade legal", foi entregue na Prefeitura e segundo consta, o processo para que este loteamento seja regularizado, está bem adiantado junto ao órgão responsável.

Sendo o que havíamos à informar, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente.

José Eduardo Cirielli
RG n.° 13.989.589

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA:

A/C Departamento de Engenharia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Protocolo N.º
Entrada em:
LUCIA S. MONACO - Enc. Setor Protocolo

JOSÉ SALLES JUNIOR, brasileiro, casado, perito judicial, portador do documento de identidade RG n.º 3.029.213 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 003.155.401-68, residente e domiciliado na Rua Flávio Canesin, n.º 650, casa 1308, Recreio das Acásias, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, vem através desta, requerer seja deferido a ligação de 51 pontos de Luz para o Condomínio por do Sol, perante a Companhia Luz e Força de Mococa.

No aguardo de uma breve resposta,

Pede-se deferimento.

Mococa, 11 de julho de 2011.

JOSÉ SALLES JUNIOR

UNAERP
Universidade de Ribeirão Preto
Campus Ribeirão Preto - Campus Guarujá

LABORATÓRIO DE RECURSOS HÍDRICOS
CERTIFICADO ANÁLITICO

Nº Referência: 16139-A

Ribeirão Preto SP
Av. Costábile Romano, 2201
(16) 3603-7000
CEP 14096-900
Guarujá SP
Av. D. Pedro I 3300
(13) 3398-1000
CEP 11440-003
www.unaerp.br

Relatório Técnico de Resultados Analíticos

Portaria MS n°518 de 2008

Análises químicas em água para consumo humano

Localização: Loteamento Por-do-Sol

Estrada Manoel da Nóbrega Acesso Aeroporto Mococa-SP

Solicitante: **José Salles Júnior**

CPF: 003.155.401-68

End: Rua Vicente de Carvalho, 648 Apto. 154 Vila Seixas Ribeirão Preto SP 14020-040

Tel.: (19) 9213 4755

Requisição n°: 16139-A

Data da coleta: 08 de agosto de 2011

Data emissão: 29 de agosto de 2011

Cristina F. P. R. Paschoalato

Relatório Elaborado por: Dra. Cristina F. Pereira Rosa Paschoalato

Eng. Química CREA SP 0601341937 e CRQ IV 04330912

UNAERP
Universidade de Ribeirão Preto

LABORATÓRIO DE RECURSOS HÍDRICOS
CERTIFICADO ANÁLITICO

N° Referência: 16139-A

1. OBJETIVO

Apresentação dos resultados obtidos das análises químicas realizadas em uma amostra de água para consumo humano, **coletada na saída do poço artesiano do Loteamento Por-do-Sol** em atendimento a Portaria 518 de 25/03/2004, que estabelece os padrões de qualidade para as águas destinadas ao consumo humano.

2. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS E DAS AMOSTRAS

Todos os dados e observações estão registrados em caderno de laboratório. Todas as informações produzidas antes, durante e após o estudo, ou ainda que a ele diga respeito, encontram-se arquivados em meio digital e impresso, juntamente com o relatório final na pasta do solicitante nos arquivos do laboratório de Recursos Hídricos da UNAERP.

Identificação da amostra

N° referência do Laboratório	Referência do local da coleta
16139-A	Água coletada no do Loteamento Por-do-Sol após desinfecção

Dados da Coleta

As amostras foram coletadas pelo requerente no dia 08/08/2011, os frascos e os conservantes utilizados foram preparados pelo laboratório, as técnicas empregadas nas coletas foram baseadas nas recomendações do Guia de Coleta da CETESB (1986).

Coletor Responsável: Luis Augusto Innarelli de Paulo e Cristina F. P. R. Paschoalato

N° Referência: 16139-A

3. METODOLOGIA ANALÍTICA

Os métodos analíticos empregados encontram-se recomendados pela **APHA, AWWA, WPCF.** *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (2005) 21th, Washington EUA. Foram empregadas as seguintes metodologias: potenciometria, titrimetria, gravimetria, colorimetria, espectrofotometria visível/UV, espectrofotometria de absorção atômica com chama ar/acetileno, gerador de hidreto e forno de grafite, cromatografia gasosa com detetor de captura de eletrons (CG-DCE), cromatografia gasosa com detetor de foto ionização de chama (FID), detetor de nitrogênio e fósforo (DNP) e cromatografia líquida de alta eficiênica (CLAE).

4. CONCORDÂNCIA E CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações referentes ao estudo, bem como os resultados e documentos afins são de propriedade da empresa solicitante, e as mesmas somente poderão ser publicadas com a provação prévia e por escrito do solicitante.

Os resultados aqui apresentados referem-se e são limitados às amostras recebidas.

5. PADRÕES DE REFERÊNCIA

Os valores máximos permissíveis (VMP) referenciados como padrões de qualidade para água para de consumo humano estão de acordo com a Portaria n°518 de 25/03/2004.

6. RESULTADOS e ANEXOS

Os resultados analíticos obtidos encontram-se apresentados a seguir em tabelas expressos em unidades de concentração.

7. CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos e comparados aos valores máximos recomendados pela Portaria 518, a amostra apresentou-se com qualidade adequada.

UNAERP
Universidade de Ribeirão Preto

LABORATÓRIO DE RECURSOS HÍDRICOS
CERTIFICADO ANÁLITICO

N° Referência: 16139-A

Requerente: **Loteamento Por-do-Sol**		CPF: 003.155.401-68
End.: Estrada Manoel da Nóbrega Mococa SP		
Produto: água de poço artesiano	Data coleta: 08/08/2011	Produto: água subterrânea

Tabela 1: Padrão microbiológico de potabilidade de água para consumo humano

Parâmetros	**Unidade**	**Resultados**	**LDM**	**VMP**
Coliformes totais	UFC/100mL	**ausente**	1	ausência
Coliformes Termotolerantes (*E. coli*)	UFC/100mL	**ausente**	1	ausência
Contagem total de bactérias Heterotróficas	UFC/mL	**ausente**	1	<500

Tabela 2.1 Substâncias Inorgânicas

Parâmetros	**Unidade**	**Resultados**	**LDM**	**VMP**
Antimônio	mg/L Sb	**<0,001**	0,001	0,005
Arsênio	mg/L As	**<0,001**	0,001	0,01
Bário	mg/L Ba	**0,015**	0,001	0,7
Cádmio	mg/L Cd	**<0,001**	0,001	0,005
Chumbo	mg/L Pb	**<0,001**	0,001	0,01
Cianeto	mg/L CN	**<0,01**	0,01	0,07
Cobre	mg/L Cu	**<0,01**	0,001	2
Cromo	mg/L Cr	**<0,001**	0,001	0,05
Fluoretos	mg/L F	**0,3**	0,1	1,5
Mercúrio	mg/L Hg	**<0,001**	0,001	0,001
Nitrato	mg/L $N\text{-}NO_3$	**0,106**	0,01	10
Nitrito	mg/L $N\text{-}NO_2$	**0,005**	0,01	1,0
Selênio	mg/L Se	**<0,001**	0,001	0,01

Tabela 2.2 Substâncias Orgânicas

Parâmetros	**Unidade**	**Resultados**	**LDM**	**VMP**
Acrilamida	µg/L	**<0,005**	0,005	0,5
Benzeno	µg/L	**<0,001**	0,001	5
Benzo[a]pireno	µg/L	**<0,001**	0,001	0,7
Etilbenzeno	µg/L	**<0,001**	0,001	0,2
Cloreto de Vinila	µg/L	**<0,001**	0,001	5
1,2 Dicloroetano	µg/L	**<0,001**	0,001	10
1,1 Dicloroeteno	µg/L	**<0,001**	0,001	30
Diclorometano	µg/L	**<0,001**	0,001	20
Monoclorobenzeno	µg/L	**<0,001**	0,001	0,12
Estireno	µg/L	**<0,001**	0,001	20
Tetracloreto de carbono	µg/L	**<0,001**	0,001	2
Tetracloroeteno	µg/L	**<0,001**	0,001	40
2,4,6 Triclorofenol	µg/L	**<0,002**	0,002	200
Triclorobenzenos	µg/L	**<0,002**	0,002	20
Tolueno	µg/L	**<0,001**	0,001	170
Tricloroeteno	µg/L	**<0,002**	0,002	70
Xilenos	µg/L	**<0,002**	0,002	300
Alaclor	µg/L	**<0,001**	0,001	20
Aldrin e Dieldrin	µg/L	**<0,001**	0,001	0,03
Atrazina	µg/L	**<0,005**	0,005	2

UNAERP
Universidade de Ribeirão Preto
Campus Ribeirão Preto - Campus Guarujá

LABORATÓRIO DE RECURSOS HÍDRICOS
CERTIFICADO ANÁLITICO

Nº Referência: 16139-A

Ribeirão Preto SP
Av. Costábile Romano, 22
(16) 3603-7000
CEP 14096-900

Guarujá SP
Av. D. Pedro I, 3300
(13) 3398-1000
CEP 11440-003

www.unaerp.br

Bentazona	µg/L	**<0,005**	0,005	300
Clordano (isômeros)	µg/L	**<0,001**	0,001	0,2
2,4 D	µg/L	**<0,001**	0,001	30
DDT (isômeros)	µg/L	**<0,001**	0,001	2
Endossulfan	µg/L	**<0,001**	0,001	20
Endrin	µg/L	**<0,001**	0,001	0,6
Glifosato	µg/L	**<0,001**	0,001	500
Heptacloro epóxido	µg/L	**<0,002**	0,002	0,03
Heptacloro	µg/L	**<0,001**	0,001	0,03
Hexaclorobenzeno	µg/L	**<0,001**	0,001	1
Lindano (d-BHC)	µg/L	**<0,001**	0,001	2
Metalocloro	µg/L	**<0,002**	0,002	10
Metoxcloro	µg/L	**<0,002**	0,002	20
Molinato	µg/L	**<0,005**	0,005	6
Pendimetalina	µg/L	**<0,005**	0,005	20
Pentaclorofenol	µg/L	**<0,005**	0,005	9
Permitrina	µg/L	**<0,005**	0,005	20
Cianotoxinas				
Microcistina	µg/L	Não determinado	-	1,0
Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção				
Trialometanos totais	mg/L	**<0,01**	0,01	0,1
Bromato	mg/L	**<0,01**	0,01	0,025
Clorito	mg/L	**<0,1**	0,1	0,2
Monocloramina	mg/L	**<0,1**	0,1	3

Tabela 3: Padrão de aceitação para consumo humano

Parâmetros	**Unidade**	**Resultados**	**LDM**	**VMP**
Alumínio	mg/L Al	**<0,01**	0,01	0,2
Amônia	mg/L NH_3	**0,043**	0,01	1,5
Cloro residual livre	mg/L Cl_2	**<0,1**	0,1	2
Cloreto	mg/L Cl^-	**0,33**	1	250
Cor aparente	uH (mgPt-Co/L)	**13**	1	15
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**<1**	1	500
Ferro	mg/L Fe	**<0,01**	0,01	0,3
Manganês	mg/L Mn	**<0,01**	0,01	0,1
Sódio	mg/L Na	**0,14**	0,1	200
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**20**	1	1000
Sulfato	mg/L SO_4	**1,06**	1	250
Sulfeto de Hidrogênio	mg/L	**<0,01**	0,01	0,05
Surfactantes	mg/L LAS	**<0,01**	0,1	0,5
Turbidez	uT	**4,59**	0,1	5
Zinco	mg/L Zn	**0,033**	0,01	5
pH	admensional	**6,00**	0-14	6,0 a 9,5
Odor		**Não objetável**		
Gosto		**Não objetável**		

Cristina T P.R Paschoalato

Dra. Cristina F. Pereira Rosa Paschoalato
CREA SP 0601341937 CRQ IV Região 04330912
Engenheira Química - Responsável Técnica

