SAAE
LINHARES

OF/SAAE-LIN Nº 525/2020

Linhares-ES, 24 de novembro de 2020.

Ao Senhor Presidente da CML
RICARDO BONOMO VASCONCELOS
Câmara Municipal de Linhares
Av. José Tech, 1021, Centro
29900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1102/2020 – Protocolo CML nº 3645/2020 – Processo SAAE-LIN nº 1053/2020.

Senhor Presidente,

Ao mesmo tempo em que a cumprimentamos, em atenção à solicitação contida no ofício em epígrafe, servimo-nos do presente para informar que o P.V. instalado no início da via não possui profundidade suficiente para a construção de uma extensão da rede de esgoto.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral
Mat. 217