Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia

Rua João da Costa Vieira, 596 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@life.com.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompéia, 09 de março de 2.017

Ao Vereador interessado.
Pompeia,

13 MAR 2017

Presidente

Oficio nº 83/2.017

Senhor Presidente:

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Oficio 92/2.017, oriundo dessa Egrégia Casa de Leis, para informar que o vazamento de água ocorrido na caixa central de abastecimento, ocorrido entre os dias 25 e 26 do mês de fevereiro ocorreu em razão da quebra do painel que controla a distribuição da água para as demais caixas distribuidoras.

Em razão do ocorrido, houve a necessidade de troca do painel, com o consequente controle manual, até que se efetivasse sua substituição, em razão do que, ocorreu o vazamento momentâneo de água.

Salientamos que o vazamento perdurou por pouco mais de uma hora, sendo impossível quantificar a litragem perdida.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar à Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Pompeia

09 MAR 2017

Recebido

Marciano Chicarelli Zamarioli
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia - SAAE