Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia

Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompéia, 02 de setembro de 2.020

Ao Vereador interessado.
Pompeia,

0 8 SET 2020

Presidente

Oficio n.º 84 /2020

Senhor Presidente:

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Oficio 693/2.020, oriundo dessa Egrégia Casa de Leis, para informar que a água distribuída aos moradores do residencial "Jardim Boa Vista" provém do "Sistema Paraíso", que é dotado de poço profundo com aproximadamente 250 metros de profundidade, acoplado à um reservatório de distribuição.

A qualidade da água distribuída é objeto de análise periódica, sendo mister salientar que a última análise, realizada no segundo semestre de 2019, pelo Laboratório JLA Brasil, acusou 326,6 mg/l de dureza, enquanto que o limite estabelecido pela Portaria em Consolidação nº 05/2017, é de 500 mg/l..

Apresentamos, em anexo, cópia do Relatório de Análises nº 58.966, do Laboratório JLA Brasil, que atesta que a água distribuída naquele bairro atende aos padrões de potabilidade mencionado na Portaria acima citada.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar à Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

0 3 SET 2020

Recebido

Marciano Chicarelli Zamarioli
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia - SAAE

www.jla.com.br
info@jla.com.br
Mirassol - SP - Brasil
Av. Nilo Pandolphi, 43-54
Dist. Industrial - CEP: 15134-020
TEL/FAX: (55) 17 2786 1200

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Relatório IN Nº:58966
Emissão 20/07/2019

DADOS DO CLIENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE POMPEIA
RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA, 596 - CENTRO
(17580-000) POMPEIA/SP
JLA: BRASIL

DADOS DA AMOSTRA

AMOSTRA: I13818/2019

Data de Recepção de Amostra: 26/06/2019
Data do Termino das Análises: 20/07/2019
Identificação da Amostra: Não Aplicável - Simples - Ponto de Coleta: ÁGUA POTÁVEL - PARAÍSO - TORNEIRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO

RESULTADOS

ANALISES SOLICITADAS	RESULTADO	VMP	LQ	UNIDADE
Cianeto *SMWW,23ªEdição,Método 4500CN-E*	<0,001	0,07	0,001	mg/L
Cor Aparente *SMWW,23ªEdição,Método 2120 - B*	<5	15	5	uH
Dureza Total *SMWW,23ªEdição, Método 2340C*	326,60	500	1	mg/L
Nitrogênio Amoniacal (Amônia) *AOAC 973.48-F:2011 AOAC 973.49-F:2011*	<0,1	1,5	0,1	mg/L
pH (In Loco) *SMWW,23ª Edição,Método 4500H+B*	7,46	6 a 9,5	1 a 13	n.a.
Sólidos Dissolvidos Totais *SMWW,23ªEdição, Método 2540C*	239,00	1000	10	mg/L
Sulfeto de Hidrogênio *SMWW, 23ªEdição, Método 4500S2 - D*	<0,001	0,1	0,001	mg/L
Surfactantes(como LAS) *SMWW,23ªEdição,Método 5540C*	<0,1	0,5	0,1	mg/L
Turbidez *SMWW,23ªEdição,Método 2130B*	<1	5	1	NTU
1,1-Dicloroeteno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	30	2	mg/L
1,2-Diclorobenzeno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,002	0,01	0,002	mg/L
1,2-Dicloroetano *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	10	2	mg/L
1,2-Dicloroeteno(cis+trans) *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	50	2	µg/L
1,4-Diclorobenzeno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,002	0,03	0,002	mg/L
Alaclor *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	20	0,001	µg/L
Aldrin + Dieldrin *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	0,03	0,001	µg/L
Atrazina *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	2	0,001	µg/L
Benzeno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<1,00	5,00	1,00	µg/L
Benzo(a)pireno *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	0,7	0,001	µg/L
Carbofurano *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	7	0,001	µg/L

This document may not be reproduced, except in full and with prior written approved by JLA.
Este documento não pode ser reproduzido, exceto por completo e com aprovação prévia, por escrito, da JLA

www.jla.com.br
info@jla.com.br
Mirassol - SP - Brasil
Av. Nilo Pandolphi, 43-54
Dist. Industrial - CEP: 15134-020
TEL/FAX: (55) 17 2786 1200

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Relatório IN Nº:58966
Emissão 20/07/2019

ANALISES SOLICITADAS	RESULTADO	VMP	LQ	UNIDADE
Clordano *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	0,2	0,001	µg/L
Cloreto de Vinila *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,5	2	0,5	µg/L
Clorpirifós+Clorpirifós Oxon *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	30	0,001	µg/L
DDT+DDD+DDE *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	1	0,001	µg/L
Di(2-etilhexil)ftalato *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	8	0,001	µg/L
Diclorometano *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	20	2	mg/L
Endossulfan(a, b e sais) *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	20	0,001	µg/L
Endrin *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	0,6	0,001	µg/L
Estireno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	20	2	mg/L
Etilbenzeno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,002	0,2	0,002	mg/L
Lindano *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	2	0,001	µg/L
Metolacloro *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	10	0,001	µg/L
Monoclorobenzeno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,002	0,12	0,002	mg/L
Parationa Metílica *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	9	0,001	µg/L
Pendimentalina *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	20	0,001	µg/L
Permetrina *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	20	0,001	µg/L
Simazina *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	2	0,001	µg/L
Tebuconazol *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	180	0,001	µg/L
Terbufós *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	1,2	0,001	µg/L
Tetracloreto de Carbono *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	4	2	µg/L
Tetracloroeteno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	40	2	mg/L
Tolueno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	0,005	0,17	0,002	mg/L
Triclorobenzenos *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	20	2	mg/L
Tricloroeteno *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<2	20	2	mg/L
Trifluralina *EPA 8270E:2017, 3535 A:2007*	<0,001	20	0,001	µg/L
Xilenos *EPA 8260 D:2017, EPA 5021 A:2014*	<0,002	0,3	0,002	mg/L
Cloretos *SMWW, 23ª Edição, Método 4110 - B*	5,0	250	0,1	mg/L
Fluoreto *SMWW, 23ª Edição, Método 4110 - B*	0,98	1,50	0,1	mg/L

This document may not be reproduced, except in full and with prior written approved by JLA.
Este documento não pode ser reproduzido, exceto por completo e com aprovação prévia, por escrito, da JLA

www.jla.com.br
info@jla.com.br
Mirassol - SP - Brasil
Av. Nilo Pandolphi, 43-54
Dist. Industrial - CEP: 15134-020
TEL/FAX: (55) 17 2786 1200

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Relatório IN Nº:58966
Emissão 20/07/2019

ANALISES SOLICITADAS	RESULTADO	VMP	LQ	UNIDADE
Nitrato (como N) *SMWW, 23ª Edição, Método 4110 - B*	1,64	10,00	0,1	mg/L
Nitrito (como N) *SMWW, 23ª Edição, Método 4110 - B*	<0,1	1,00	0,1	mg/L
Sulfato *SMWW, 23ª Edição, Método 4110 - B*	0,10	250	0,1	mg/L
Alumínio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	0,01	0,20	0,005	mg/L
Antimônio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,002	0,005	0,002	mg/L
Arsênio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,002	0,01	0,002	mg/L
Bário** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	0,37	0,70	0,01	mg/L
Cádmio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,0002	0,005	0,0002	mg/L
Chumbo** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,005	0,01	0,005	mg/L
Cobre** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,005	2,00	0,005	mg/L
Cromo** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,005	0,05	0,005	mg/L
Ferro** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,01	0,30	0,01	mg/L
Manganês** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,01	0,10	0,01	mg/L
Mercúrio** *EPA 7473: 2007*	<0,0001	0,001	0,0001	mg/L
Níquel** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,01	0,07	0,01	mg/L
Selênio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,005	0,01	0,005	mg/L
Sódio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	4,47	200,00	0,05	mg/L
Urânio** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,01	0,03	0,01	mg/L
Zinco** *SM, 23ª ed. Mtd.3120 B, 2017.*	<0,01	5,00	0,01	mg/L
Contagem de Bactérias Heterotróficas *SMWW, 23ªEdição, Método 9215B*	<1,0 x 10^0	5,0 x 10^2	1,0x10^0	UFC/mL
Pesquisa de Coliformes a 35°C em 100 mL *AOAC 991.15:2016*	Ausência	Ausência	n.a.	n.a.
Pesquisa de Escherichia coli em 100 mL *AOAC 991.15:2016*	Ausência	Ausência	n.a.	n.a.
Gosto *SMWW, 23ªEdição, Método 2170 - B*	<2	6	2	Intensidade
Odor *SMWW, 23ªEdição, Método 2170 - B*	<2	6	2	Intensidade
2,4 D+2,4,5-T *IO AM 34 - Rev. 6*	<1	30,00	1	µg/L
Acrilamida *IO AM 34 - Rev. 6*	<0,5	0,50	0,5	µg/L
Aldicarbe+Aldicarbesulfona+Aldicarbesulfóxido *IO AM 34 - Rev. 6*	<1	10,00	1	µg/L
Carbendazim+Benomil *IO AM 34 - Rev. 6*	<10	120,00	10	µg/L

This document may not be reproduced, except in full and with prior written approved by JLA.
Este documento não pode ser reproduzido, exceto por completo e com aprovação prévia, por escrito, da JLA

Câmara Municipal de Pompeia

Estado de São Paulo
R. João da Costa Vieira, 584 - Cx. Postal 46 - CEP 17580-970 - Tel.: (14) 3452-1405
www.pompeia.sp.leg.br | e-mail: camara@pompeia.sp.leg.br

INDICAÇÃO N.º 393 **/2020** **Proc.** 45.464 **Of.** 693/2020

AUTOR: LUIZ FERNANDO VIDRICH PAZIN

ASSUNTO: Sugere realização de estudos.

Oficie-se.
Pompeia 03 / 08 / 2020.
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pompeia:

Considerando que chegou ao conhecimento deste Vereador que subscreve a informação de que alguns moradores do Residencial Jardim Boa vista necessitam trocar o chuveiro de suas residências a cada três meses, por conta de o equipamento queimar;

Considerando as constatações dos moradores que observaram que o dano ocorre em razão da formação de uma crosta esbranquiçada entorno da resistência do equipamento;

INDICO, ao Superintendente do Serviço de Água e Esgoto - SAAE de Pompeia a realização de estudos no intuito de verificar se a água fornecida por essa Autarquia aquele bairro tem causado o problema nos equipamentos.

Sala das Sessões,
17 de agosto de 2020.

LUIZ FERNANDO VIDRICH PAZIN
Vereador - PSDB