EXPEDIENTE

2 8 JAN. 2021

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 010/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 26 de janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Ref. Requerimento 013/2021

Senhor Presidente,

Em decorrência do Requerimento de autoria do nobre edil Erivelton Martins Jayme da Silva, após contato com a COPASA, através do Gerente Regional, Alexandre Roberto Silva, anexamos o ofício para as informações pertinentes sobre o abastecimento e interrupções do fornecimento de água do bairro Jardim Europa.

Sendo só para o momento.

Seguimos juntos no propósito da resolução das demandas.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-27-Jan-2021-17:25-033520-1/2

N. º 011/2021/GRCL

Conselheiro Lafaiete, 22 de janeiro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete

Assunto: Ofício n. º 020/2021 – Requerimento n. º 013/2021

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento, informamos que nos últimos 12 meses foram registradas sete interrupções de abastecimento, por tempo superior a 12 horas, que afetaram o Jardim Europa. Porém, apenas uma foi especifica do bairro, as demais foram problema que atingiram vários bairros, ocasionadas por falta de energia nas unidades de produção ou por manutenções emergenciais no sistema de distribuição e adução.

No dia 02/01/2021 ocorreu problema no Booster Jardim Europa, unidade esta que faz o bombeamento da água para o reservatório e a distribuição para o bairro, tal problema foi ocasionada devido as descargas atmosféricas e danificam o sistema elétrico do Booster e a queima do conjunto moto-bomba, sendo que o retorno do abastecimento de água ocorreu as 19:00 do dia 02/01/2021, mas vale ressaltar que o abastecimento é gradual sendo que a normalização ocorreu no dia 03/01/20021.

A COPASA faz monitorando do funcionamento do Booster para evitar possíveis paralisações na unidade, bem como já está fazendo estudo para implantação de obras de melhoria para atender ao bairro Jardim Europa.

Atualmente o abastecimento encontra - se normalizado.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ROBERTO SILVA:86875825600

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ROBERTO SILVA:86875825600
Dados: 2021.01.22 08:08:00 -03'00'

Alexandre Roberto Silva

Gerente Regional Conselheiro Lafaiete - GRCL