64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES – ES**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Linhares - ES, 15 de outubro de 2018.

Ofício nº 2.175/2018.

Referência: **OF./GAB./PRES./C.M.L./Nº. 0804/2018.**

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao solicitado no requerimento supramencionado, fazemos uso do presente para informar que o Setor de Manutenção da SEME está realizando levantamento das escolas que necessitam de manutenções preventivas e corretivas e as providências já estão sendo tomadas.

Exemplos da informação supracitada, são os CEIMS Enock de Freitas, no bairro Conjunto Juparanã, CEIM Amigo do Saber, no Planalto e atualmente a EMEF Marília de Rezende Scarton Coutinho, no Interlagos, EMEF Roberto Calmon, no bairro Aviso, CEIM Geny de Freitas, no Shell, EMEF Maria da Penha Pazito, no Interlagos, que passaram por manutenções nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Certos de seu entendimento, agradecemos.

Respeitosamente,

P/ Maquetti

**MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI**
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 015/2017

Ao Ilustríssimo Senhor Presidente
**RICARDO BONOMO VASCONCELOS**
Câmara Municipal de Linhares/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

AGENDA DE ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

RESPOSTA AO OFICIO Nº: S/Oficio (Telefone) DATA DO ATENDIMENTO: 25/9/18

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL [X] URBANA [ ] RURAL

SERVIÇO REQUERIDO:

[ ] FERRAGENS [ ] PORTAS E JANELAS [ ] PORTÕES

[ ] CALHAS [ ] FORROS [ ] REDE DE ESGOTO

[ ] CORRIMÃOS, GRADES, TELAS E MURROS [ ] COMBATE A PRAGAS

[X] INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS [X] INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

[ ] AREAS NÃO PAVIMENTADAS [ ] AR CONDICIONADO

[X] OUTROS.

ESPECIFICAÇÕES:

Banheiro Menino - Troca - Faltou reparo dos ferros que vedam a janela. Trocamos Cifões, Válvulas e Engates. Reparo e Vedamento do 2º Andar P/ o 1º Andar.

MATERIAL UTILIZADO:

Colocamos manta no Telado do Reparo (Resolvido)

3 Cifões

2 Engates

1 Válvula de pia.

AVALIAÇÃO DA DIRESÃO:

1 Pedreiro de Serviço. Concertamos Vazamento dos Banheiros dos Professores

2 Azulejo.

PROFISSIONAIS QUE FIZERAM O ATENDIMENTO: Reparo — 1º Andar (Nelio Nunes Jorge)

DATA: 25/09/18 INICIO: 14h FIM: 15:30 h

ASSINATURA DO DIRETOR/ RESPONSÁVEL PELA ESCOLA

Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

AGENDAMENTO ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

RESPOSTA AO OFICIO Nº: DATA DO ATENDIMENTO: 26/9/18

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CORREGO ☐ URBANA ☒ RURAL

SERVIÇO REQUERIDO: ☐ FERRAGENS ☐ PORTAS E JANELAS ☐ PORTÕES

☐ CALHAS ☐ FORROS ☐ REDE DE ESGOTO

☐ CORRIMÃOS, GRADES, TELAS E MURROS ☐ COMBATE A PRAGAS

☒ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ☒ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

☐ AREAS NÃO PAVIMENTADAS ☐ AR CONDICIONADO

☐ OUTROS.

ESPECIFICAÇÕES:

BOMBA D'AGUA - QUEIMADA TEVE MAS PRECISAMOS COLOCAR (1) UMA BOMBA NOVA (SAPO)

MATERIAL UTILIZADO:

COMPRAR C/ MEU DINHEIRO - 1300 NA BOMBA - MANGUEIRA PROCEDEIRA E CONEXÕES. CONSERTAMOS FIO 6MM +/- 9MTS. PITA / DISJUNTOR, CADO PROCEDEIROS (OK.

AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO:

QUEIMADA BOMBA D'AGUA PRECISA TEVE NO (SAPO) 900 (FARIAS ELETRICA)

PROFISSIONAIS QUE FIZERAM O ATENDIMENTO:

MOACIR, REG ELET. CHICO, AMARILDO. DOMINGO (MECANICO) (- JORGE)

DATA: 26/09/18 INICIO: 8 H FIM: 10 H

ASSINATURA DO DIRETOR/ RESPONSÁVEL PELA ESCOLA

Scanned with CamScanner