PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 9

Carta GRFI 201/2024
Foz do Iguaçu, 26 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor
Vereador João Morales
Presidente da Câmara Municipal
Foz do Iguaçu – PR

Assunto: Resposta ao Ofício 251/2023 – Req. Nº 138/2024 – Ver. Kalito Stoeckl

Senhor Vereador:

Em resposta ao ofício supracitado, reiteramos a resposta dada para o Ofício 1770/2023 – Req. nº 841/2023, conforme segue:

A Rua Aracaju dispõe de rede coletora de esgoto implantada desde o ano de 2013. Atualmente encontra-se operante, com condição de pouca declividade, fato qual motiva ações preventivas com o uso de caminhão hidrojateador ou sistema manual de varetas, garantindo assim uma correta operação e fluxo das redes sob condições normais de uso.

Esta condição será melhorada através de obra de substituição de 748,00 metros de rede coletora com previsão de conclusão em abril de 2024, a qual irá alterar o traçado atual por um com maior declínio, alcançando com isso, uma melhora da capacidade no esgotamento sanitário local.

Destacamos que alguns fatores externos de interferência podem ser princípios motivadores de extravasamentos e odores, citamos por exemplo: destinação incorreta de resíduos sólidos, ligações irregulares, a falta de caixa separadora de gordura, destinação inadequada de águas pluviais, dentre outros.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Marcos Simoni
Coordenador de Redes – GRFI

Assinado digitalmente
Polyana dos Santos Varlett
Gerente Regional – GRFI

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Simoni (XXX.485.179-XX)** em 27/03/2024 09:18 Local: SANEPAR/09172, **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 27/03/2024 14:39 Local: SANEPAR/09171. Inserido ao protocolo **21.857.442-4** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 26/03/2024 16:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13a
Mov. 9

Documento: **CA2012024RESP.OF.2512024Req.1382024Ver.KalitoStoeckl.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Simoni (XXX.485.179-XX)** em 27/03/2024 09:18 Local: SANEPAR/09172, **Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX)** em 27/03/2024 14:39 Local: SANEPAR/09171.

Inserido ao protocolo **21.857.442-4** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 26/03/2024 16:03.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17c68099967482aed6e2c15426db307e**.