Ofício nº 255/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue em anexo resposta ao requerimento nº 357/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em pról do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/D080-7AD4-B928-5230 e informe o código D080-7AD4-B928-5230

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D080-7AD4-B928-5230

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 31/07/2025 16:39:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/D080-7AD4-B928-5230

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Secretaria Municipal de Engenharia e Obras

Memorando 054/2025 SEO

Para: Secretaria Executiva – Assuntos Legislativos

Assunto: Câmara Municipal de Pato Branco

Pato Branco-PR, 12 de junho de 2025.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento nº 357/2025, que solicita a adoção de medidas cabíveis visando sanar os problemas com alagamento na Travessa Dourados, localizada no bairro Morumbi.

Informamos que em vistoria foi verificado que os problemas atuais são causados pela insuficiência da tubulação de água pluvial existente no local.Para resolver essa questão, elaboramos projeto para reforço da tubulação, e estamos aguardando a liberação de recursos para a execução da obra.

Atenciosamente,

Osmar Braun Sobrinho
Secretario Municipal de Engenharia e Obras
Port. 013 de 02 de janeiro de 2025