Câmara Municipal de São Bento do Sul
05

Ofício nº 342/2020 - GAPRE

São Bento do Sul, 05 de outubro de 2020.

A sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
89280-367 - São Bento do Sul – SC

Assunto: Resposta ao Ofício

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício de n° 373/2020, oriunda da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 229/2020 elaborado pelo vereador Daguimar Nogueira, encaminha em anexo Ofício de número 412/2020 provindo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Atenciosamente

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

DIÁRIO 05/10/2020 15:20

26/10/2020 Simone

Câmara Municipal de São Bento do Sul
02

Ofício nº 412/2020/GAPRE/SAMAE São Bento do Sul, 1º de outubro de 2020.

Ilma. Senhora
NILVA MARLI LARSEN HOLZ
PMSBS – Chefe de Gabinete
Rua Jorge Lacerda, 75
Centro
89280-902 SÃO BENTO DO SUL SC

Assunto: **Resposta ao Memorando nº 0250/2020/GAPRE**

Senhora Nilva,

Cumprimentando-a, respondemos ao vosso Memorando nº 250/2020/GAPRE, datado de 22.09.2020, em 02(duas) vias, o qual refere-se ao Requerimento de Informações nº 229/2020, do senhor Vereador Daguimar Nogueira;

Anexos:

- Resposta ao Requerimento de Informações 229/2020;

Sendo o que se apresentava, elevamos protestos de consideração e apreço, colocando-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

FRIDOLINO VAN DEN BOOM
Diretor Presidente

Câmara Municipal de São Bento do Sul
03

Em resposta ao requerimento de informação nº 229/2020

Informamos o seguinte:

1. **O que será feito com as estações de tratamento desativadas?**

- As Estações de Tratamento de Esgoto do Alpestre e Parque Sueli foram desativadas e transportadas para a ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Cruzeiro, localizada no Bairro Cruzeiro e ficarão aguardando destinação para instalação futura.

2. **Por qual motivo essas estações foram desativadas e quais as medidas que serão tomadas pela autarquia para garantir o abastecimento de água e a captação de esgoto para população desses bairros?**

- A desativação das estações se deram pela universalização do sistema de coleta e tratamento de esgoto, possibilitando a ampliação do sistema naquela região da cidade, melhorando a segurança operacional na sub bacia em questão e também pela economia mensal com relação as análises feitas por laboratório contratado, conforme condicionantes da LAO – Licença Ambiental de Operação e pela economia anual da renovação da licença de operação.
- As duas localidades não ficaram desassistidas pelo serviço de coleta de esgoto. Antes da desativação das estações, o Samae iniciou a operação do sistema de transposição de esgoto da Estrada Paraná, onde foram implantados 4 km de linha de recalque com diâmetro de 150 mm, 440 metros de rede coletora, além da construção de 02 (duas) estações elevatórias de esgoto que atualmente recebem o esgoto do Loteamento Alpestre e Parque Suely e transportam até a ETE Cruzeiro, que tem maior porte e capacidade para recebimento da contribuição do Bairro Lençol e volume gerado pela Penitenciária Industrial em fase de construção.
- O abastecimento de água já ocorre normalmente pelo sistema da Elevatória de Água Tratada – EAT010 e pelo reservatório RAT010, o qual possui uma capacidade de armazenamento de 420 m³.
- O sistema de rede coletora das duas localidades continua em funcionamento. No sistema Alpestre foram construídas 02 elevatórias para fazer o bombeamento para o sistema Estrada Paraná. Uma ao lado da antiga Estação de Tratamento (Alpestre) e a segunda em frente a Olaria na Rua Francisco Eckstein. Já no sistema Parque Sueli o Samae está em fase final de remodelação do local da antiga Estação de Tratamento, com o reposicionamento da elevatória final.
- Portanto, as duas regiões continuam sendo atendidas com o sistema de coleta de esgoto doméstico.

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020.

LUIS SERGIO FERREIRA
Diretor Técnico

VINICIUS LUIZ SARTORI
Eng. Sanitarista
CREA-SC 112379-2