Outlook

## Resposta Requerimento 252/2025

**De** Prefeitura de Leme <notificacao@1doc.com.br>
**Data** Qua, 2025-09-10 11:29
**Para** Secretaria <secretaria@camaraleme.sp.gov.br>

1 anexo (104 KB)
252_resposta.pdf;

**Ofício 4.889/2025:**

Prezada Presidente:

Em anexo resposta ao Requerimento n° 252 de autoria da nobre vereadora Andrea Navarro Mondin.

Reintero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Carlos Antonio Diniz**
*Chefe de Gabinete*

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Leme** neste e-mail, clique aqui.

Neoenergia
Elektro

Campinas, 10 de setembro de 2025

A
CAMARA MUNICIPAL DE LEME

Assunto: **Requerimento n° 252/2025**

Conforme solicitado abaixo as informações:

**1.Qual o cronograma atualizado de podas de árvores executadas ou supervisionadas pela empresa Elektro/Neoenergia no município?**

A NEOENERGIA ELEKTRO possui planos periódicos de atuação em preservação de redes (Estrutural e Vegetação) e possui também planos de curto prazo para atuações corretivas/preventivas.
PLANO ESTRUTURAL: plano periódico com inspeção prévia e atuação para correção de falhas em estruturas ao longo de toda a rede (poste, cruzeta, cabos, para-raios, equipamentos, vegetação etc.). Além disso, utilizamos equipamento para detecção de pontos de aquecimento anormais nos troncos de alimentadores (trechos principais) com foco na correção desse tipo de problema (conexões, para-raios etc.).
PLANO VEGETAÇÃO: plano periódico com inspeção prévia e atuação para correção de situações envolvendo vegetação em contato com a rede elétrica nos locais onde o responsável pela mesma não atuou de forma preventiva na contenção do crescimento antes de atingir a altura da rede elétrica em estruturas ao longo da rede em áreas rurais (poda/corte de vegetação, roçada e limpeza de faixa).

**2.Quais os critérios técnicos e ambientais utilizados para definir os locais e períodos das podas?**

O limite de segurança entre a rede elétrica e a vegetação é definida pela norma ABNT NBR 15688, conforme figura abaixo:





**Figura:** Faixa de Segurança recomendada e Limite de Segurança (Norma NBR 15688)

Internal Use

Neoenergia
Elektro

A NEOENERGIA ELEKTRO reforça que a responsabilidade pelo controle da vegetação em áreas públicas compete ao Poder Público local e, em áreas privadas, compete ao responsável pela área. Nas situações de negligência desses atores, a Distribuidora precisa intervir para garantir a qualidade do fornecimento e segurança do sistema e da população.

**3.Há previsão de divulgação prévia das ações de poda junto comunidade afetada?**
As ações preventivas acontecem de acordo com os planos periódicos de atuação da distribuidora. No ano de 2025, executamos manutenção em mais de 217 km de rede elétrica no município de Leme, foram feitas mais de 1.170 podas e mais de 15.800 m² de roçada.

**4. Qual a frequência média de manutenção nas áreas urbanas com maior incidência de árvores próximas à rede elétrica?**
Reforçamos que a responsabilidade pelo controle da vegetação em áreas públicas compete ao Poder Público local e, em áreas privadas, compete ao responsável pela área.

**5.De que forma a Prefeitura acompanha e fiscaliza os serviços realizados pela empresa quanto aos impactos ambientais e á segurança da população?**
Neste caso orientamos procurar o Poder Publico para esclarecer como eles gerenciam esse processo.

Elektro Redes S.A.

Internal Use