REQUERIMENTO Nº 81/2018

Instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias apresentadas pela Auditoria instalada pela Portaria n° 529, de 2017, para verificar a execução do contrato e aditivos da construção do Hospital Regional de Toledo.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do inciso IV do artigo 157, com base no constante nos artigos, 78 a 80, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Toledo,

REQUEREM

a Vossa Excelência, que seja implantada Comissão Parlamentar de Inquérito, para que no prazo previsto no § 3° do artigo 78, investigue as denúncias apresentadas pela Auditoria instalada pela Portaria n° 529, de 2017, para verificar a execução do contrato e aditivos da construção do Hospital Regional de Toledo e questões decorrentes desta verificação.

Conforme veiculado pela imprensa local e regional, a Auditoria encontrou irregularidades na ordem de R$ 1.632.642,91. Desse montante total, R$ 1.103.130,78 refere-se às instalações elétricas e R$ 529.512,13 aos demais serviços estruturais.

Das irregularidades da parte elétrica, R$ 484.900,94 foram pagos mas não foram executados, e R$ 618.229,84 foram pagos mas executados em desconformidade.

Das irregularidades dos demais serviços, R$ 250.510,22 foram pagos mas não foram executados, e R$ 279.001,91 foram pagos mas executados em desconformidade.

A cabine de medição e proteção foi avaliada e reprovada pela Copel devido às inúmeras desconformidades e material de baixa qualidade, não possível fazer o aterramento da cabine de geração sem quebrar a calçada. Falta a passagem de diversos cabos, faltam quadros elétricos, faltam painéis, faltam disjuntores, faltam postes, que foram pagos. Materiais instalados têm espessuras e diâmetros diferentes do material pago, e muitos outros apresentam qualidade muito baixa da contratada/paga. Todas as lâmpadas instaladas são 127v, e o Hospital opera em tensão220/380 volts.

As portas das enfermarias têm dimensão inferior à prevista no projeto e precisam ser refeitas. Para a instalação do aparelho de ar condicionado central nas áreas críticas será necessário quebrar o forro de gesso e refazer posteriormente.

A conclusão das instalações elétricas apontam que a obra ignorou completamente os projetos, e não é possível garantir a segurança dos equipamentos e dos pacientes.

A Auditoria será encaminhada agora para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público do Patrimônio e da Saúde para responsabilização dos gestores, fiscal e construtora.

A construtora também será notificada a apresentar suas considerações e questionamentos e se posicionar quanto à execução dos serviços já pagos.

Os pontos anteriormente indicados constituem motivação inicial à instauração da CPI, dado terem sido noticiados, como se observa em cópia de jornal anexa. Além disso, outros aspectos relevantes serão integrados à investigação para que os fatos sejam elucidados.

Mediante ao exposto, e pelo fato de que o acima está relatado foi amplamente divulgado nos meios de comunicação social, esta Casa de Leis, cumprindo uma das suas finalidades precípuas, a fiscalização, não pode se eximir de investigar e se posicionar sobre o ocorrido, corroborando para que sejam esclarecidos os fatos de modo transparente visando à solução que permita a reparação de danos ao erário.

Ademais, o Hospital Regional de Toledo é uma obra que há anos vem sendo aguardada e tem absoluta prioridade na melhoria da saúde pública local e regional.

Acompanham o presente requerimento documentos que justificam a formação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

SALA DAS SESSÕES, 25 de abril de 2018.

JANICE SALVADOR ADEMAR DORFSCHMIDT AIRTON SAVELLO

ANTONIO ZÓIO CORAZZA NETO EDMUNDO FERNANDES

GABRIEL BAIERLE	GENIVALDO PAES	LEANDRO MOURA
MARCOS ZANETTI	MARLI DO ESPORTE	PEDRO VARELA
RENATO REIMANN	VALTENCIR CARECA	VAGNER DELABIO
	WALMOR LODI	

Requerimento nº 81/2017